



ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области

13 мая 2026 года

г. Нижний Новгород

№ Сл-329-436270/26

Председатель:

Заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, заместитель руководителя штаба

М.А.Братыгин

Ответственный секретарь:

ведущий консультант отдела электроэнергетики управления энергетики министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

А.Г.Февралев

Присутствовали:

заместитель генерального директора по вопросам развития энергокомплекса – главный инженер АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

А.Ф.Беляев

заместитель руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора

В.Ю.Борисов

первый заместитель генерального директора АО «Верхне-Волжская энергетическая компания»

А.В.Гарин

главный энергетик ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова»

Е.А.Глазунов

директор Филиала АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ

А.А.Ионов

начальник отдела качества общего образования и обеспечения проведения оценочных процедур министерства образования Нижегородской

И.В.Корнева

области

заместитель технического директора ООО «Автозаводская ТЭЦ»	В.Б.Кулагин
заместитель министра региональной безопасности Нижегородской области	С.В.Кулагин
заместитель директора по развитию сети и технологическому присоединению ООО «Специнвестпроект»	В.В.Лазарев
исполняющий обязанности технического директора – главного инженера Нижегородской ГРЭС АО «Волга»	А.В.Майоров
исполняющий обязанности директора Филиала ПАО «Россети» - «Нижегородское ПМЭС»	П.В.Милязев
генеральный директор АО «Энергосетевая Компания»	Д.А.Недоростков
заместитель начальника производственно- технического отдела ООО «Автозаводская ТЭЦ»	А.А.Никулин
исполняющий обязанности первого заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»	В.Л.Пехотин
начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений Волжско-Окского управления Ростехнадзора	С.В.Родионов
директор АО «Саровская электросетевая компания»	В.А.Румянцев
заместитель директора, начальник управления инженерной инфраструктуры департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода	С.М.Самсонов
заместитель директора по эксплуатации ООО «Электросетевая компания Нижнего	А.В.Семенов

Новгорода»

заместитель технического директора ООО «Зефс-Энерго»

К.А.Семин

заместитель главного инженера Филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго»

О.В.Сергеев

заместитель главного энергетика ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова»

А.Е.Сигов

начальник управления технической инспекции филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»

М.В.Смолин

первый заместитель директора – главный инженер филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго»

В.А.Смольников

технический директор ООО «Павловоэнерго»

Л.К.Шальнов

исполняющий обязанности заместителя начальника Горьковской дирекции по электросетевой деятельности – Трансэнерго – филиала ОАО «Российские железные дороги»;

А.Г.Шубин

первый заместитель директора – Главный инженер филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»

В.М.Югин

директор ООО «ЭнергоТранспорт»

С.В.Ялышев

представители администраций городских и муниципальных округов Нижегородской области

1. О сроках проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2026 году и задействованных пунктах проведения экзаменов

(Корнева И.В.)

1. Принять к сведению информацию начальника отдела качества общего образования и обеспечения проведения оценочных процедур министерства образования Нижегородской области Корневой И.В.:

1.1. О сроках проведения экзаменационной кампании 2026 года:

- с 1 июня по 9 июля 2026 года (основной период);

- с 3 сентября по 25 сентября 2026 г. (дополнительный период).

1.2. О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) в Нижегородской области в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с 2 июня 2026 по 6 июля 2026 года.

1.3. О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в Нижегородской области в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и ГВЭ с 1 июня по 9 июля 2026 года.

1.4. О задействованных пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ) на базе общеобразовательных организаций:

- 188 ППЭ – при проведении ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ;
- 89 ППЭ – при проведении ГИА-11 в форме ЕГЭ и ГВЭ.

1.4. О времени работы ППЭ в день проведения экзамена с 06:00 – 18:00 ч. (ориентировочно в зависимости от рабочей ситуации).

1.5. О необходимости обеспечения бесперебойного электроснабжения ППЭ:

- для соблюдения всех регламентных процедур проведения экзаменов;
- для обеспечения работы систем видеонаблюдения задействованных на ППЭ при проведении экзаменов;
- для обеспечения работы средств печати и сканирования экзаменационных материалов для передачи их в Региональный центр обработки информации государственной итоговой аттестации.

II. О принятых мерах по обеспечению надежного электроснабжения пунктов проведения экзаменов в период подготовки и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2026 году

(Пехотин В.Л., Недоростков Д.А., Гарин А.В., Беляев А.Ф.)

1. Принять к сведению информацию представителей субъектов электроэнергетики (энергокомпаний) Нижегородской области о принятых мерах по обеспечению надежного электроснабжения пунктов проведения экзаменов в период подготовки и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2026 году:

- о готовности к работе в круглосуточном режиме дежурных служб и «горячих линий» для информирования населения о нарушении электроснабжения, ходе и ожидаемом времени окончания аварийно-восстановительных работ по ликвидации технологических нарушений;
- о готовности аварийных бригад к проведению аварийно-восстановительных работ;
- об организованном взаимодействии в части межведомственного информационного обмена (наличие в круглосуточном режиме диспетчерского персонала, регламента и схем передачи информации);
- о существующих резервах необходимых материалов, техники,

оборудования и автотранспорта для оперативной ликвидации возможных технологических нарушений и аварийных ситуаций;

- о готовности к проведению аварийно-восстановительных работ на объектах электроэнергетики при возникновении нарушений электроснабжения объектов, задействованных для проведения оценочных мероприятий в рамках экзаменационной кампании (ОГЭ, ЕГЭ) 2026 года;

- о готовности электроснабжения от резервных источников снабжения электрической энергии (далее – РИСЭЭ).

- об обеспечении РИСЭЭ пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) имеющих III категорию надежности электроснабжения;

- о проведении внеочередных осмотров схем электроснабжения всех объектов, задействованных при проведении экзаменов, с выполнением тепловизионного контроля контактных соединений и оборудования трансформаторных подстанций.

2. Принять к сведению информацию генерального директора АО «Энергосетевая Компания» Недоросткова Д.А. о сниженной надежности электроснабжения АНОО «Школа 800» (г. Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, д. 52), определенной для проведения ОГЭ, в связи с находящейся на повреждении резервной кабельной линии 10 кВ (далее – КЛ 10 кВ) от ТП-20 до ТП АНОО «Школа 800» (место повреждения расположено под автомобильной дорогой).

3. Рекомендовать филиалу ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижегородэнерго» (Федоров Д.Г.) и территориальным сетевым организациям Нижегородской области (далее – ТСО) в целях обеспечения надежного электроснабжения ППЭ в период подготовки и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2025 году:

3.1. Провести внеочередные осмотры линий электропередачи, оборудования подстанций, участвующих в схеме электроснабжения ППЭ, в том числе проведение тепловизионного контроля контактных соединений.

Срок – до 18 мая 2026 г.

3.2. Принять меры по устранению дефектов, выявленных в ходе проведенных внеочередных осмотров.

Срок – до 25 мая 2026 г.

3.3. Обеспечить нормальные схемы электроснабжения ППЭ.

Срок – до 30 мая 2026 г.

3.4. Обратить особое внимание на общеобразовательные учреждения и объекты задействованные в проведении ЕГЭ и ОГЭ имеющие III категорию надежности электроснабжения для обеспечения прибытия на них оперативно-ремонтного персонала в максимально короткие сроки для выполнения мероприятий по восстановлению электроснабжения, в том числе от РИСЭЭ, в целях обеспечения непрерывности видеонаблюдения, позволяющего осуществлять видеозапись и трансляцию проведения экзаменов в сети «Интернет», с учетом допустимой продолжительности времени ее прерывания;

3.5. При отсутствии достаточного количества РИСЭЭ для обеспечения

надежного электроснабжения объектов, имеющих III категорию надежности электроснабжения, обеспечить закупку РИСЭЭ или заключить договора аренды на время проведения экзаменов.

3.6. При возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики, участвующих в схеме электроснабжения ППЭ и создающих риски срыва проведения государственной итоговой аттестации информировать Центральную дежурно-диспетчерскую службу ГКУ «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области» в порядке и в сроки, определенные регламентом взаимодействия сторон.

4. Рекомендовать администрациям городских и муниципальных округов Нижегородской области:

4.1. Организовать необходимое взаимодействие между общеобразовательными организациями и территориальными сетевыми организациями (ресурсоснабжающими организациями и иными владельцами сетей) для обеспечения надежного электроснабжения ППЭ.

4.2. Совместно с системообразующей территориальной сетевой организацией на территории Нижегородской области – филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» (Федоров Д.Г.), ТСО и общеобразовательными организациями, в каждой из школ, задействованных для проведения ЕГЭ и ОГЭ определить места подключения РИСЭЭ и схему их применения (для электроснабжения всего объекта или только ППЭ).

5. Министерству образования Нижегородской области (Пучков М.Ю.) совместно с администрацией города Нижнего Новгорода (Шалабаев Ю.В.) организовать и выполнить необходимые мероприятия по восстановлению КЛ 10 кВ и обеспечить нормальное электроснабжение АНОО «Школа 800» (г. Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, д. 52).

Срок – до 30 мая 2026 г.

6. Рекомендовать АО «Энергосетевая Компания» (Недоростков Д.А.) обеспечить наличие в АНОО «Школа 800» (г. Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, д. 52) в дни проведения экзаменов РИСЭЭ и дежурного оперативно-ремонтного персонала для обеспечения бесперебойного электроснабжения ППЭ.

III. О текущей оперативной обстановке в энергосистеме: баланс электроэнергии и тренды изменений, запасы топлива, значимые технологические нарушения, проблемные вопросы

(Ионов А.А., Смолин М.В., Никулин А.А.)

1. Принять к сведению информацию директора Филиала АО «СО ЕЭС» «Нижегородское РДУ» Ионина А.А.:

1.1. О текущей оперативной обстановке в энергосистеме Нижегородской области, потреблении электроэнергии с нарастающим итогом с начала 2026 года, объеме выработки электроэнергии с начала 2026 года, запасах топлива на

электростанциях.

1.2. Об аварийности в энергосистеме Нижегородской области с начала 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года:

- на объектах электросетевого хозяйства электросетевых компаний и потребителей электроэнергии номинальным классом напряжения 110 кВ и выше (53 технологических нарушений в 2026 году/40 технологических нарушений в 2025 году);

- на объектах генерации (22 технологических нарушений в 2026 году/11 технологических нарушений в 2025 году).

3. Принять к сведению информацию начальника управления технической инспекции филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» Смолина М.В. о причинах произошедших технологических нарушений в 2026 году на Новогорьковской ТЭЦ и Сормовской ТЭЦ.

4. Принять к сведению информацию заместителя начальника производственно-технического отдела ООО «Автозаводская ТЭЦ» Никулина А.А. о причинах произошедших технологических нарушений на Автозаводской ТЭЦ в 2026 году.

5. Рекомендовать филиалу «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» (Гнеушева И.А.):

5.1. Провести расследование причин произошедшего 5 мая 2026 г. технологического нарушения на Новогорьковской ТЭЦ.

5.2. Представить в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области акт расследования технологического нарушения на Новогорьковской ТЭЦ 5 мая 2026 г., с информацией о принятых мерах по исключению технологических нарушений.

Срок – до 18 июня 2026 г.

6. Рекомендовать ООО «Автозаводская ТЭЦ» (Кулагин В.Б.):

6.1. Провести расследование причин произошедших 14 и 15 апреля 2026 года технологических нарушений на Автозаводской ТЭЦ.

6.2. Представить в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области акт расследования технологических нарушений на Новогорьковской ТЭЦ произошедших 14 и 15 апреля 2026 года, с информацией о принятых мерах по исключению технологических нарушений.

Срок – до 18 июня 2026 г.

IV. Об увеличении объёмов графиков временного отключения режима потребления на 2026-2027 годы

(Ионов А.А., Пехотин В.Л., Милязев П.В., Братыгин М.А.)

1. Принять к сведению информацию директора Филиала АО «СО ЕЭС» «Нижегородское РДУ» Ионина А.А.:

1.1. О рисках аварийных отключений создаваемых угрозами внешнего воздействия на объекты электроэнергетики Нижегородской области, учет тяжести которых не предполагается действующими нормативными документами.


1.2. Об увеличенном до 40% объеме действующих утвержденных графиков временного отключения (далее – ГВО) на период 2025-2026 годы в ноябре 2025 года для обеспечения готовности к предотвращению возникновения и развития аварий, исключению полного погашения энергорайонов и энергосистемы, прекращения электроснабжения всех потребителей.

1.3. О необходимости увеличения объема ГВО от прогнозируемой мощности энергосистемы Нижегородской области в часы максимальных нагрузок на 2026 – 2027 годы до 40% в условиях сохранения угроз внешнего воздействия с потенциальным повреждением системообразующих объектов электроэнергетики энергосистемы Нижегородской области.

2. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности первого заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» Пехотина В.Л. и исполняющего обязанности директора филиала ПАО «Россети» - Нижегородское ПМЭС Милязева П.В. об отсутствии возражений по сохранению увеличения объема ГВО от прогнозируемой мощности энергосистемы Нижегородской области в часы максимальных нагрузок на 2026 – 2027 годы до 40%.

3. Согласовать решение об увеличении объёмов ГВО до 40% от прогнозируемой мощности потребления энергосистемы Нижегородской области в часы максимальных нагрузок на 2026–2027 годы.

Председатель



М.А.Братыгин