



ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области

9 апреля 2026 года

г. Нижний Новгород

№ Сл-329-382534/26

Председатель:

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, заместитель руководителя штаба

М.А.Куренков

Ответственный секретарь:

ведущий консультант отдела электроэнергетики управления энергетики министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

А.Г.Февралев

Присутствовали:

генеральный директор ООО «Специнвестпроект»

К.М.Афанасьев

заместитель генерального директора по вопросам развития энергокомплекса – главный инженер АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

А.Ф.Беляев

заместитель руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора

В.Ю.Борисов

заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

М.А.Братыгин

заместитель генерального директора АО «Верхне-Волжская энергетическая компания»

А.В.Гарин

главный энергетик ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова»

Е.А.Глазунов

директор Филиала АО «СО ЕЭС» Нижегородской РДУ	А.А.Ионов
заместитель начальника Горьковской дирекции по энергообеспечению – Трансэнерго – филиала ОАО «Российские железные дороги»	А.П.Кузнецов
исполняющий обязанности генерального директора ООО «Автозаводская ТЭЦ»	В.Б.Кулагин
заместитель министра региональной безопасности Нижегородской области	С.В.Кулагин
начальник управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Нижегородской области	А.Е.Куприяшкин
заместитель директора – Главный инженер Филиала «Россети» – Нижегородское ПМЭС	П.В.Милязев
генеральный директор АО «Энергосетевая компания»	Д.А.Недоростков
исполняющий обязанности первого заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»	В.Л.Пехотин
главный инженер ООО «ЭнергоТранспорт»	С.В.Пивоваров
директор АО «Саровская электросетевая компания»	В.А.Румянцев
заместитель технического директора ООО «Зефс-Энерго»	К.А.Семин
заместитель главного инженера филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго»	О.В.Сергеев
первый заместитель директора ООО «Электросетевая компания Нижнего Новгорода»	В.Е.Скороходов
начальник управления технической инспекции филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»	М.В.Смолин

первый заместитель директора филиала – главный инженер филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго»

В.А.Смольников

заместитель генерального директора по непрофильному производству АО «Волга»

В.А.Степченко

технический директор ООО «Павловоэнерго»

Л.К.Шальнов

первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС»

В.М.Югин

I. О текущей оперативной обстановке в энергосистеме: баланс электроэнергии и тренды изменений, запасы топлива, значимые технологические нарушения, проблемные вопросы

(Ионов А.А.)

1. Принять к сведению информацию директора Филиала АО «СО ЕЭС» «Нижегородское РДУ» Ионина А.А.:

1.1. О текущей оперативной обстановке в энергосистеме Нижегородской области, потреблении электроэнергии с нарастающим итогом с начала 2026 года, объеме выработки электроэнергии с начала 2026 года, запасах топлива на электростанциях.

1.2. Об аварийности в энергосистеме Нижегородской области с начала 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года:

- на объектах электросетевого хозяйства электросетевых компаний и потребителей электроэнергии номинальным классом напряжения 110 кВ и выше (36 технологических нарушений в 2026 году/22 технологических нарушений в 2025 году);

- на объектах генерации (17 технологических нарушений в 2026 году/10 технологических нарушений в 2025 году).

2. Рекомендовать филиалу ПАО «Россети» - Нижегородское ПМЭС (Багалин Д.В.), филиалу ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» (Федоров Д.Г.), Горьковской дирекции по энергообеспечению – Трансэнерго – филиала ОАО «Российские железные дороги» (Корнеев В.А.) представить в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области акты расследования технологических нарушений в 2026 году на объектах электросетевого хозяйства номинальным классом напряжения 110 кВ и выше, по каждому событию, с информацией о принятых мерах по исключению технологических нарушений.

Срок – до 8 мая 2026 г.

3. Рекомендовать филиалу ПАО «Россети» - Нижегородское ПМЭС (Багалин Д.В.), филиалу ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»

(Федоров Д.Г.) представить в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской информации с описанием хронологии событий связанных с отключениями, произошедшими 5 апреля 2026 г. в результате внешнего воздействия на Новогорьковской ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс», с детальным описанием проведения аварийно-восстановительных работ на объектах электросетевого хозяйства, с указанием сроков восстановления поврежденного оборудования, привлеченными силами и средствами, наличии аварийного запаса материалов и запасных частей.

Срок – незамедлительно.

II. О режимах работы, гидрологических режимах, прогнозе прохождения паводка

(Югин В.М.)

1. Принять к сведению информацию первого заместителя директора – главный инженер филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» Югина В.М. о режимах работы, гидрологических режимах и прогнозе прохождения паводка.

III. О ходе развития половодья в 2026 году и территориях с уровнем подтопления выше нормы

(Куприяшкин А.Е.)

1. Принять к сведению информацию начальник управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Нижегородской области Куприяшкина А.Е.:

- о находящейся на контроле ГУ МЧС России по Нижегородской области ситуации в 27-ми муниципальных образованиях Нижегородской области по затоплению 14 низководных мостов в городском округе Нижнем Новгороде (Кстовский район), городском округе городе Арзамас, муниципальном округе город Бор, муниципальном округе Навашинский, муниципальном округе, Семеновский, Гагинском муниципальном округе, Починковском муниципальном округе, Сергачском муниципальном округе, Ардатовский муниципальном округе, 20 участках автодорог в городском округе город Кулебаки, муниципальном округе город Шахунья, муниципальном округе Навашинский, муниципальном округе Сокольский, муниципальном округе Семеновский, Уренском, Пильнинском, Починковском муниципальных округах, Павловском муниципальном округе, Варнавинском муниципальном округе, Воскресенском муниципальном округе, Володарском муниципальном округе, Сеченовском муниципальном округе, в 13 населенных пунктах 843 приусадебных участка муниципального округа город Бор (с. Кантаурово, СНТ «Ольха»), Уренском муниципальном округе (г. Урень, с. Темта), Большеболдинском муниципальном округе (д. Чертас), Богородском

муниципальном округе (с Пруды), Шатковском муниципальном округе (р.п. Шатки), Краснооктябрьском муниципальном округе (с. Уразовка), Вадском муниципальном округе (с. Вад) Починковском муниципальном округе (с.Ильинское), городском округе город Кулебаки (с. Шилокша), городском округе город Арзамас (с. Чернуха, с. Пошатово), городском округе город Саров (СНТ «Родничок»), Ветлужском муниципальном округе (р.п. им. Калинина), Гагинском муниципальном округе (с.Гагино);

- о превышении неблагоприятной отметки уровня воды в реке Большая Какша у пгт Сява (муниципального округа город Шахунья) до отметки 334 см (превышение неблагоприятной отметки на 4 см), с сохранением выхода воды на пойму;

- о начавшемся понижении уровня воды на реке Узла, в верхнем течении реки Пьяна и на реке Юронга, с сохранением выхода воды на пойму;

- о понижении уровня воды в реке Узола у д. Держково Городецкого муниципального округа до отметки 510 см, что близко к неблагоприятной отметке 514 см;

- о понижении уровня воды в реке Пьяна у с. Гагино Гагинского муниципального округа до отметки 893 см, что превышает неблагоприятную отметку 860 см на 33 см;

- о понижении уровня воды в реке Юронга у с. Большое Поле Воскресенского муниципального округа до отметки 435 см, что ниже неблагоприятной отметки 440 см.

- об изменении уровней воды за сутки на реке Волге +7...+16 см, на реке Ока – +12... +15 см, на остальных реках области – -15...+93 см (по данным ФГБУ «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»);

- о непрогнозируемом возникновении чрезвычайных ситуациях на территории Нижегородской области вследствие паводка;

- о возможных локальных подтоплениях пониженных участков местности, в том числе бессточных приусадебных участков, зданий, сооружений жилого сектора, автомобильных дорог, низководных мостов.

- о прогнозируемой наибольшей вероятности затоплений (подтоплений) в муниципальном округе городе Шахунья, муниципальном округе город Бор и муниципальных округах: Навашинский, Перевозский, Семеновский, Шатковский, Уренский, Городецкий Нижегородской области.

- о прогнозируемой вероятности затоплений в 9-ти муниципальных образованиях Нижегородской области (Кстовский район городского округа город Нижний Новгород, городской округ Перевозский, муниципальный округ город Бор, муниципальный округ город Шахунья, муниципальный округ Семеновский, Городецкий муниципальный округ, муниципальный округ Навашинский, Шатковский муниципальный округ, Уренский муниципальный округ).

IV. О подготовке к нерабочим праздничным дням в период с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая 2026 года

(Куренков М.А.)

1. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям Нижегородской области:

1.1. Провести внеочередные осмотры линий электропередачи, оборудования подстанций, трансформаторных подстанций питающие социальнозначимые объекты, в том числе проведение тепловизионного контроля контактных соединений.

Срок – до 20 апреля 2026 г.

1.2. Принять меры по устранению дефектов, выявленных в ходе проведенных внеочередных осмотров.

Срок – до 30 апреля 2026 г.

1.3. Информацию об исполнении пункта 1.2 раздела IV настоящего протокола представить в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.

Срок – до 30 апреля 2026 г.

1.4. Обеспечить нормальные схемы электро- тепло и водоснабжения в период с 30 апреля 2026 г. по 11 мая 2026 г., за исключением электроустановок согласованных в рамках утвержденных планов – графиков ремонтов и реконструкции и длительное время находящихся в ремонте.

1.5. Ввести на подведомственном оборудовании «режим технологической тишины» в период с 1 по 3 мая 2026 г. и с 9 по 11 мая 2026 г. за исключением работ, связанных с предотвращением развития и ликвидации последствий аварий.

1.6. Обеспечить круглосуточное функционирование и постоянную связь диспетчерских служб и руководителей.

1.7. Провести проверку достаточности аварийного запаса материалом и запасных частей.

1.8. Провести проверку наличия и готовности спецтехники (бульдозеры, болотоходы и т.д.) и подъемных механизмов (гидравлические подъемники и краны).

1.9. Привести в готовность резервных источников снабжения электрической энергии (далее – РИСЭЭ).

1.10. Представить в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области графики ответственных руководителей и дежурных лиц в нерабочие праздничные дни с 1 по 3 мая 2026 г. и с 9 по 11 мая 2026 г.

Срок – до 20 апреля 2026 г.

2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (Куренков М.А.) направить в администрации городских и муниципальных округов Нижегородской области и ЕДДС графики ответственных руководителей и дежурных лиц ресурсоснабжающих организаций в нерабочие праздничные дни с 1 по 3 мая 2026 г. и с 9 по 11 мая 2026 г.

Срок – до 27 апреля 2026 г.

3. Рекомендовать филиалу ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» (Федоров Д.Г.):

3.1. Обеспечить оснащение РИСЭЭ необходимыми материалами, устройствами их перемещения.

3.2. Обеспечить готовность доставки РИСЭЭ на основании заявок и по решению штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области в администрации городских и муниципальных округов Нижегородской области и территориальные сетевые организации (далее – ТСО).

4. Рекомендовать СТСО и ТСО представить в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области информацию о месте расположения существующих РИСЭЭ, с указанием их мощности.

Срок – до 20 апреля 2026 г.

5. Рекомендовать субъектам ТЭК Нижегородской области проработать с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области необходимость организации пассивной защиты объектов ТЭК.

V. О прохождении паводкового периода 2026 года и подготовке к пожароопасному периоду

(Милязев П.В., Пехотин В.Л., Кузнецов А.П., Беляев А.Ф.)

1. Принять к сведению информацию заместителя директора – Главного инженера Филиала «Россети» – Нижегородское ПМЭС Милязева П.В., исполняющего обязанности первого заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» Пехотина В.Л., заместителя начальника Горьковской дирекции по энергообеспечению – Трансэнерго – филиала ОАО «Российские железные дороги» Кузнецова А.П., заместителя генерального директора по вопросам развития энергокомплекса – главный инженер АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» Беляева А.Ф. о принятых мерах по надежности функционирования предприятий электроэнергетики Нижегородской области в паводковый и пожароопасный периоды 2026 года:

- об электросетевых объектах подвергшихся подтоплению и принятых мерах по обеспечению надежного электроснабжения потребителей;

- о работе в населенных пунктах подвергшихся подтоплению;

- об актуализации путей проезда к электроустановкам в населенных пунктах, в которых прогнозируются подтопление и территории в которых ежегодно попадают под подтопление в период прохождения половодья и паводков;


- о подготовке к пожароопасному периоду 2026 года;

- о существующих резервах необходимых материалов, техники, оборудования и автотранспорта для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций;

- о наличии и состоянии РИСЭЭ, их количестве, местах размещения и готовности обеспечения социально-значимых объектов;

- о взаимодействии с ЕДДС районов при возникновении чрезвычайных ситуаций, подтоплений и пожаров, приведших к повреждению оборудования и отключению потребителей.

Председатель



М.А.Куренков