



ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области

4 июня 2026 года

г. Нижний Новгород

№ Сл-329-510648/26

Председатель:

Заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, заместитель руководителя штаба

М.А.Братыгин

Ответственный секретарь:

ведущий консультант отдела электроэнергетики управления энергетики министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

А.Г.Февралев

Присутствовали:

исполняющий обязанности директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода

С.М.Самсонов

директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»

Д.Г.Федоров

начальник отдела электроэнергетики управления энергетики министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

А.Н.Яценко

I. О ликвидации технологического нарушения (аварии) на объектах электросетевого хозяйства собственник которых не установлен

(Братыгин М.А., Самсонов С.М., Федоров Д.Г.)

1. Принять к сведению информацию:

- о произошедшем 4 июня 2026 г. повреждении КЛ-10 кВ фид. 1009 от ПС 220/110/10 кВ от «Нагорная» и находящейся длительное время на повреждении КЛ-10 кВ фид. 1016 от ПС 220/110/10 кВ «Нагорная», собственник которых не установлен;

- об обесточенной РП-33 со встроенной ТП-4074 ООО «Зефс-Энерго», в результате повреждения КЛ-10 кВ фид. 1009 и КЛ-10 кВ фид. 1016 от ПС 220/110/10 кВ «Нагорная», от которой запитана МАОУ «Школа №131» (ул. Цветочная, Приокский район, г. Нижний Новгород), а также ТП-4114 и ТП-331 ООО «Зефс-Энерго»;

- о нарушении электроснабжения 5-ти многоквартирных домов подключенных к ТП-4114 и ТП-331.

2. Рекомендовать системообразующей территориальной сетевой организации на территории Нижегородской области на 2025 – 2029 году - филиалу ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» (Федоров Д.Г.):


2.1. Принять меры по обеспечению электроснабжения от резервных источников снабжения электрической энергии МАОУ «Школа №131» и многоквартирных домов №№ 5, 5 «а», 12 (корп.1, 2, 3) по ул. Цветочная Приокского района г. Нижнего Новгорода.

Срок – незамедлительно.

2.2. В соответствии с Правилами заключения, исполнения, изменения, расторжения договора о порядке ликвидации на основании решений штаба по обеспечению безопасности электроснабжения последствий аварийных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства..., утвержденными постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2024 № 1229 принять участие в восстановлении электроснабжения РП-33 со встроенной ТП-4074, ТП-4114 и ТП-331 и запитанных от них потребителей.

Срок – незамедлительно.

Председатель



М.А.Братыгин