



ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области

8 июля 2022 года

г. Нижний Новгород

№ Сл-329-479314/22

Председатель:

заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, заместитель руководителя штаба

М.А.Братыгин

Ответственный секретарь:

консультант отдела электроэнергетики управления энергетики министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

А.Г.Февралев

Присутствовали:

руководитель региональной службы по тарифам Нижегородской области

Ю.Л.Алешина

начальник управления собственностью филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»

Ю.В.Андрианова

генеральный директор ООО «Специнвестпроект»

К.М.Афанасьев

заместитель генерального директора по вопросам развития энергокомплекса – главный инженер АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

А.Ф.Беляев

исполняющий обязанности заместителя руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора

В.Ю.Борисов

главный инженер филиала «Нижегородский»

А.Г.Ванин

ПАО «Т Плюс»

начальник отдела теплоснабжения управления инженерной инфраструктуры департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода

А.Ю.Волков

первый заместитель директора – главный диспетчер Филиала АО «СО ЕЭС» «Нижегородское РДУ»

А.А.Ионов

первый заместитель директора – Главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»

А.И.Киселев

технический директор ООО «Автозаводская ТЭЦ»

В.А.Кориков

заместитель начальника управления, начальник отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической, биологической и медицинской защиты управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Нижегородской области

А.С.Красиков

заместитель начальника Горьковской дирекции по энергообеспечению – Трансэнерго – филиала ОАО «Российские железные дороги»

А.П.Кузнецов

заместитель директора департамента региональной безопасности Нижегородской области

С.В.Кулагин

технический директор АО «Энергосетевая компания»

К.В.Маланьин

генеральный директор АО «Энергосетевая компания», генеральный директор ООО «Нижегородэлектросеть», генеральный директор ООО «Нижегородская электросетевая компания»

Д.А.Недоростков

главный инженер АО «Верхне-Волжская энергетическая компания»

О.В.Петров

заместитель генерального директора - директор
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» -
«Нижновэнерго»

Д.П.Прохоров

заместитель генерального директора ООО «Зефс-
Энерго»

К.А.Семин

первый заместитель директора
ООО «Электросетевая компания Нижнего
Новгорода»

В.Е.Скороходов

начальник управления технической инспекции
филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»

М.В.Смолин

заместитель генерального директора
ООО «Павловоэнерго»

О.В.Титов

руководитель Управления Федеральной
антимонопольной службы по Нижегородской
области

Л.Н.Шафигуллин

исполняющий обязанности начальника
управления энергетики министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Нижегородской области

А.Н.Яценко

I. О текущей оперативной обстановке в энергосистеме: баланс электроэнергии и тренды изменений, запасы топлива, значимые технологические нарушения, проблемные вопросы

(Ионов А.А., Братыгин М.А.)

1. Принять к сведению информацию первого заместителя директора – главного диспетчера Филиала АО «СО ЕЭС» «Нижегородское РДУ» Ионов А.А.:

- О текущей оперативной обстановке в энергосистеме Нижегородской области, потреблении электроэнергии с начала 2022 года, запасах топлива на электростанциях, аварийности в энергосистеме Нижегородской области с начала 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

- О снижении фактической нагрузки на Дзержинской ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» в период с 7 июня по 8 июня 2022 г. с 167 МВт до 0 МВт (полный сброс электрической нагрузки), без потери собственных нужд, в связи с прекращением подачи газа на ГРП-2 Дзержинской ТЭЦ для проведения ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» неотложных работ по предотвращению аварийной ситуации на газопроводе высокого давления на участке от ГРС № 2 до врезки в газопровод на Дзержинскую ТЭЦ.

- О выявленной проблеме неравнозначного газоснабжения Дзержинской ТЭЦ по двум газопроводам (различный лимит ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям со стороны ГРС Дзержинск-1, (30 тыс. м³/час) и со стороны ГРС Дзержинск-2 (95 тыс. м³/час).

2. Рекомендовать филиалу «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» (Фролов А.Г.), ООО «Автозаводская ТЭЦ» (Маруськин А.В.), АО «Волга» (Пондарь С.И.) представить в штаб по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области (на адрес эл.почты: a.fevralev@gkh.kreml.nnov.ru) информацию о возможности использования резервного топлива при аварийном нарушении газоснабжения электростанций, с учетом требований норм и правил.

Срок – до 22 июля 2022 г.

3. Рекомендовать Филиалу АО «СО ЕЭС» «Нижегородское РДУ» (Лазебников Д.В.) включить в сценарий предстоящих учений, проводимых в рамках подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов, вопрос отработки действий в случае нарушения газоснабжения электростанции.

II. О регламенте взаимодействия штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области с территориальными субъектами энергетики и Правительственной комиссией по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральным штабом)

(Братыгин М.А.)

1. Принять к сведению информацию от членов штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области об отсутствии предложений и замечаний к регламенту взаимодействия штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области с территориальными субъектами энергетики и Правительственной комиссией по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральным штабом), с учетом внесенных в него изменений (далее – Регламент).

2. Утвердить Регламент.

III. О плане основных мероприятий по совершенствованию деятельности территориальных сетевых организаций и ликвидации бесхозных объектов электросетевого хозяйства Нижегородской области

(Братыгин М.А., Прохоров Д.П., Алешина Ю.Л.)

1. Принять к сведению информацию заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Братыгина М.А. о неисполнении ЗАО «Концерн Термаль», ООО «Объединенная энергетическая компания», ООО «ПСК ТрансЭнерго», ООО «Энерготранс» рекомендаций протокола заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на

территории Нижегородской области от 16 июня 2022 г. № Сл-329-418923/22, в части представления предложений в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области по дальнейшей эксплуатации электросетевого имущества, находящегося в зоне ответственности территориальной сетевой организации (далее – ТСО).

2. Принять к сведению информацию руководителя региональной службы по тарифам Нижегородской области Алешиной Ю.Л. о направленных в адрес всех ТСО Нижегородской области информационных писем о необходимости в срок до 1 августа 2022 г. обратиться в региональную службу по тарифам Нижегородской области с представлением сведений о планах по изменению объемов электросетевого имущества, с указанием показателей потерь в электрических сетях.


3. Рекомендовать ТСО, находящимся в группе риска утраты статуса в 2023 году, проработать варианты дальнейшей эксплуатации объектов электросетевого имущества и представить в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области письма с указанием позиции по дальнейшей деятельности ТСО по результату проработки данного вопроса.

Срок – до 1 августа 2022 г.

4. Рекомендовать ТСО, находящимся в группе риска на 2023 год, выразившим намерения сохранить статус в 2023 году посредством консолидации объектов электросетевого хозяйства, провести переговоры с предполагаемой системообразующей ТСО и ТСО сохраняющим статус после 2025 года, с целью обсуждения варианта «подхвата» функций в случае не прохождении по критериям на 2023 год.

5. Утвердить план основных мероприятий по совершенствованию деятельности ТСО и ликвидации бесхозных объектов электросетевого хозяйства Нижегородской области с учетом предложений и замечаний региональной службы по тарифам Нижегородской области и ТСО Нижегородской области.

Председатель



М.А.Братыгин