



ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области

13.06.2010 года

г. Нижний Новгород

№

21.

Председательствовал:

Ульянов
Валерий
Васильевич

Министр жилищно-коммунального хозяйства
и топливно-энергетического комплекса
Нижегородской области – заместитель
руководителя Штаба

**Ответственный
секретарь штаба:**

Бахарев
Илья
Владимирович

Ведущий эксперт отдела технического
контроллинга Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Нижегородское РДУ

Присутствовали:

Лазебников
Дмитрий
Витальевич

Директор Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Нижегородское РДУ – заместитель
руководителя Штаба

Иванов
Андрей
Владимирович

Начальник департамента оперативно –
диспетчерского управления ОАО «МРСК Центра
и Приволжья»

Астафьев
Павел

Начальник СПК и ОТ ОАО «МРСК Центра и
Приволжья»

Васильевич

Белин

Заместитель главного инженера - начальник ЦУС
Филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья»

Ян

Николаевич

Долинин

Иван

Начальник Энергосбыта филиала ОАО «РЖД» -
«Горьковская железная дорога»

Константинович

Демин

Анатолий

Павлович

Первый заместитель начальника главного
управления МЧС по Нижегородской области

Ковалев Дмитрий Геннадьевич Леканов Юрий Александрович	Первый заместитель директора – главный диспетчер Филиала ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ И.О. начальника отдела по надзору за электростанциями, электрическими сетями и гидротехническими сооружениями Волжско-Окского управления Ростехнадзора
Куликов Александр Леонидович	Директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» «Нижегородское ПМЭС»
Подлягин Михаил Викторович	Заместитель директора по техническим вопросам, главный инженер филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Солдатов Геннадий Борисович	Заместитель начальника Оперативно распорядительного управления Правительства Нижегородской области
Шавин Олег Борисович	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - директор филиала «Нижновэнерго»
Супернак Владислав Альбертович	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области

Повестка заседания:

1. О ликвидации последствий стихийных явлений 12.06.2010, приведших к массовым отключениям с обесточиванием потребителей в электрических сетях Нижегородской энергосистемы.

Выступили:

Ульянов В.В., Куликов А.Л., Шавин О.Б., Лазебников Д.В.,
Леканов Ю.А., Демин А.П., Долинин И.К.

Коллегиально решили:

1. Проработать режимные вопросы обеспечения поочередного вывода в ремонт ВЛ 110 кВ №№162, 163, подготовить предложения.
Филиалу ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ (Лазебникову Д.В.)
Срок – 13.06.2010 года.
2. Принять к сведению информацию Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» «Нижегородское ПМЭС» (Куликова А.Л.) о готовности включения в работу БСК-110 кВ на ПС 220 кВ Узловая.
3. Обеспечить:
3.1 Место переезда техники через железнодорожные пути.
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» «Нижегородское ПМЭС» (Куликов



- А.Л.), Филиал «Нижевоэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Шавин О.Б.), Горьковская железная дорога ОАО «РЖД» (Долинин И.К.)
Срок – 13.06.2010 года
- 3.2. Возможность производства оперативных переключения на ПС 110 кВ Керженец при выводе в ремонт ВЛ 110 кВ №163.
Горьковская железная дорога ОАО «РЖД» (Долинин И.К.)
Срок – 13.06.2010 года.
4. Проработать и организовать:
- 4.1. Облет ВЛ 220 кВ Семенов - Рыжково – Мантурово, ГЭС – Семенов.
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Нижегородское ПМЭС» (Куликов А.Л.), Главное управления МЧС по Нижегородской области (Демин А.П.)
Срок – 14.06.2010 года.
- 4.2. Перевод ВЛ 110 кВ №161 на ПС 220 кВ Семеновская на собственный выключатель.
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» «Нижегородское ПМЭС» (Куликов А.Л.)
Срок – 13.06.2010 года.
- 4.3. Проведение ремонтных работ на ВЛ 220 кВ Семенов – Рыжково.
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» «Нижегородское ПМЭС» (Куликов А.Л.)
Срок – 14-15.06.2010 года.
5. Организовать:
- 5.1. Проведение ремонтных работ на ВЛ 110 кВ №№162, 163, 172, 173 в соответствии с составленным графиком.
Срок – 14-15.06.2010 года.
Филиал «Нижевоэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Шавин О.Б.)
- 5.2. Восстановление электроснабжения потребителей по распределительной сети 6-10 кВ.
Филиал «Нижевоэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Шавин О.Б.)
Срок – 14-15.06.2010 года.
6. Организовать расследование технологических нарушений в порядке, установленном Постановления Правительства РФ.
Волжско-Окское Управление Ростехнадзора (Вьюнов В.С.)
Срок – 13.06.2010 года.
7. Обеспечить наличие оперативного персонала на тяговых ПС 110 кВ Горьковской железной дороги ОАО «РЖД».
Горьковская железная дорога ОАО «РЖД» (Долинин И.К.)
Срок – Постоянно.
8. Устранить повреждение СВ-110 кВ, собрать нормальную схему



ПС 110 кВ Иgotино.

Горьковская железная дорога ОАО «РЖД» (Долинин И.К.)

Срок – 13.06.2010.

9. Определить датой проведения следующего заседания Штаба 12-00 14.06.2010 года, в здании ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области (Ульянов В.В)

Заместитель руководителя штаба




В. В. Ульянов


Ответственный
секретарь штаба



И. В. Бахарев



13.06.10г.



13.06.10