



ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области

15 октября 2008 года

г. Нижний Новгород

№ 156-17р

Руководитель штаба:

**Англичанинов
Валерий Вениаминович**

Заместитель Губернатора, заместитель
Председателя Правительства Нижегородской
области по строительству и энергетике

Ответственный секретарь штаба:

**Бахарев Илья
Владимирович**

Начальник отдела технического аудита
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское
РДУ

Присутствовали:

**Ульянов
Валерий Васильевич**

Министр топливно-энергетического
комплекса Нижегородской области –
заместитель руководителя Штаба

**Лазебников
Дмитрий Витальевич**

Директор Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Нижегородское РДУ – заместитель
руководителя Штаба

**Абрамов Андрей
Александрович**

Начальник управления жилищного фонда и
благоустройства министерства жилищно-
коммунального хозяйства Нижегородской
области

**Апальков
Игорь Юрьевич**

Начальник межрегионального отдела по
надзору за электроустановками потребителей
МТУ Ростехнадзора по ПФО

**Астахов
Николай Георгиевич
Беляев**

Главный инженер службы энергохозяйства
МП «Нижегородэлектротранс»
Главный инженер Энергоуправления ОАО
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

**Александр Федорович
Быканов Игорь
Николаевич**

Исполнительный директор ЗАО
«Волгаэнергосбыт»

Водопьянов Евгений Александрович	Заместитель генерального директора по продажам электроэнергии ОАО «Нижегородская сбытовая компания»
Голубовский Александр Владимирович	Главный энергетик ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород»
Дворецков Сергей Александрович	Начальник Нижегородского ТЦ РП «Волгаэнерготехнадзор» ОАО «СО ЕЭС»
Девяткин Юрий Сергеевич	Технический директор ООО «Автозаводские энергетические сети»
Дзиминскас Чеслав Александрович	Первый заместитель генерального директора ОАО «Нижегородский водоканал»
Диков Евгений Александрович	Исполнительный директор филиала ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»
Заев Александр Николаевич	Директор по производству – главный инженер ОАО «ТГК-6»
Зобов Владимир Сергеевич	Руководитель регионального управления федерального агентства по энергетике по ПФО Министерства Промышленности и Энергетики РФ
Иванов Михаил Алексеевич	Главный энергетик ОАО «Теплоэнерго»
Колотов Сергей Васильевич	Начальник управления инженерной инфраструктуры департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации г. Нижнего Новгорода
Куликов Александр Леонидович	Директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» «Нижегородское ПМЭС»
Ковалев Дмитрий Геннадьевич	Первый заместитель директора – главный диспетчер Филиала ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ
Ломоносов Владимир Антонович	Заместитель главы местного самоуправления администрации Уренского муниципального района НО
Обжерин Алексей Леонидович	Заместитель главного энергетика ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород»
Парамонов Алексей Сергеевич	Начальник отдела техники безопасности ТН и ТБ ОАО «ТГК-6»
Песков Александр Григорьевич	Заведующий отделом ЖКХ и жилищной политики администрации Семеновского района Нижегородской области
Плахин Игорь Анатольевич	Зам. начальника отдела нефтехимии и отраслей промышленности министерства промышленности и инноваций Нижегородской области

Подлягин	Заместитель директора – главный инженер
Михаил Викторович	филиала «Нижновэнерго»
Свешников	Директор по производству ООО «Заводские
Владимир Альбертович	сети»
Шавин	Заместитель генерального директора ОАО
Олег Борисович	«МРСК Центра и Приволжья»
Шангин	Генеральный директор ООО «Автозаводская
Игорь Анатольевич	ТЭЦ»
Шапарский	Первый заместитель главы администрации
Николай	Борского района Нижегородской области
Константинович	
Янвелдт Эдуард	Заместитель руководителя управления
Вольдемарович	гражданской защиты – начальник отдела
	ИТМ, РХБ и МЗ
Ярыгин	Заместитель генерального директора по
Александр Евгеньевич	реализации газа ОАО «Нижегородская
	топливно-энергетическая компания»

Выступили:

1. Руководители энергетических компаний: ОАО «ТГК-6» (Заев А. И.); ООО «Автозаводская ТЭЦ» (Шангин И.А.); Энергоуправление ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (Беляев А.Ф.); филиал «Нижегородское ПМЭС» ОАО «ФСК ЕЭС» (Куликов А.Л.); филиал «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Подлягин М.В.), филиал ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» (Диков Е. А.); о ходе подготовки энергетических компаний Нижегородской области к ОЗП 2007/2008, исполнении Приказа №38 Минэнерго РФ от 28.08.08г., Протокола заседания штаба по обеспечению надежного электроснабжения на территории Нижегородской области.
2. Директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ (Лазебников Д. В.): об утверждении ответственного секретаря штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области.
3. Директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ (Лазебников Д. В.): о согласовании графиков местной разгрузки в энергоузлах Нижегородской энергосистемы.
4. Директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ (Лазебников Д. В.), начальник Нижегородского ТЦ РП «Волгаэнерготехнадзор» (Дворецков С.А.), начальник межрегионального отдела по надзору за электроустановками потребителей МТУ Ростехнадзора по ПФО (Апальков И. Ю.): Оценка хода подготовки Нижегородской энергосистемы к ОЗП 2008/2009, «узкие места» и проблемные вопросы, Первый заместитель генерального директора ОАО «Нижегородский водоканал»

(Дзиминскас Ч. А.): об увеличении случаев технологических нарушений.

5. Министр топливно-энергетического комплекса Нижегородской области (Ульянов В.В.), директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ (Лазебников Д. В.):
 - о проведении специализированной тренировки по отработке действий организации сбора Штаба;
 - о выполнении Решения заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) от 19.09.2008 г.

Отметили:

1. Необходимость отдельного рассмотрения вопроса о проведении ремонта АТ-2 на ПС 220 кВ Заречная в ОЗП.
2. Необходимость выполнения в установленные сроки ввода в работу АТ-3 на ПС 220 кВ Нагорная, рассмотрения схемы включения в работу АТ-3 и объема необходимых отключений оборудования на ПС 220 Нагорная в ноябре - декабре 2008 г.г.
3. Необходимость проведения перефиксации выключателей ВЛ 110 кВ №131, 171 на разные системы шин 110 кВ ПС 110 кВ М. Горы.
4. Необходимость проведения замены выключателя ВЛ 110 кВ Нива – Лысково на ПС 110 кВ Лысково.
5. Необходимость восстановления на ПС 500 кВ Радуга нормальной схемы.
6. Недопустимость продолжительности (более 3-х месяцев) ремонта выключателя 110 кВ АТ-3 и устранения дефектов в устройствах передачи телеметрической информации на ПС 500 кВ Радуга.
7. Необходимость работы Автозаводской ТЭЦ в ОЗП с генерируемой мощностью соответствующей утвержденному ФСТ балансу мощности на 2009 год.
8. Необходимость поддержания запасов резервного топлива ТЭС, согласно задания Минэнерго РФ.
9. Необходимость завершения плановых ремонтных работ на энергообъектах до 15.11.2008 г. и мероприятий намеченных Приказом №38 Минэнерго РФ от 28.08.2008г. в установленные сроки.
10. Увеличение количества технологических нарушений на оборудовании субъектов электроэнергетики Нижегородской энергосистемы, в том числе связанных с ошибками персонала.
11. Необходимость продолжения проведения работ на энергетических объектах по устранению дефектов в системах связи и телемеханики, а также повышение оперативности проведения этих работ.
12. Снижение уровня подготовки персонала энергетических предприятий, отсутствие базовой системы (центров) подготовки повышения квалификации персонала в Нижегородской области.

13. Необходимость обеспечения аварийного запаса материалов, соответствующего нормативным значениям.

Коллегиально решили:

1. Принять к сведению информацию руководителей энергетических компаний о ходе подготовки энергетических компаний Нижегородской области к ОЗП 2007/2008.
2. Назначить ответственным секретарем Штаба начальника ОТА Филиала ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ Бахарева И. В.
3. Согласовать представленные штабу графики местной разгрузки при возникновении (угрозе возникновения) аварийных электроэнергетических режимов, разработанные Нижновэнерго в энергоузлах: Бор – Семенов, Нагорная – Кудьма, Сергач Нижегородской энергосистемы на период с 1.10.2008 г. по 30.09.2009 г.
4. Филиалу ОАО «ФСК ЕЭС» - Волго - Окское ПМЭС (Зотов И. А.) рекомендовать до 15.11.2008 г.:
 - 4.1. Ввести в работу выключатель 110 кВ АТ-3 на ПС 500 кВ Радуга;
 - 4.2. Обеспечить:
 - 4.2.1. Возможность организации в кратчайшие сроки аварийно – восстановительных работ на оборудовании ПС 500 кВ Радуга, особое внимание обратить на устранение дефектов выключателей 110 кВ и устройств передачи телеметрической информации;
 - 4.2.2. Наличие постоянного аварийно – восстановительного запаса оборудования и материалов для производства ремонтов на оборудовании;
 - 4.3. Проинформировать Штаб о принятых решениях.
5. Филиалу «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Шавин О. Б.) рекомендовать выполнить до 15.11.2008 г.:
 - 5.1. Перефиксацию выключателей ВЛ 110 кВ №№131, 171 на разные системы шин 110 кВ ПС 110 кВ М. Горы.
 - 5.2. Замену выключателя ВЛ 110 кВ Нива – Лысково на ПС 110 кВ Лысково.
6. Принять к сведению информацию руководителей Филиала ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ, Нижегородского ТЦ РП «Волгаэнерготехнадзор», МТУ Ростехнадзора по ПФО.
7. Филиалу ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ (Лазебников Д. В.): подготовить предложения по теме, целям и задачам, составу участников для проведения совместных с региональными органами МЧС, администрацией города Нижнего Новгорода и органами исполнительной власти Нижегородской области учений по ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения энергоснабжения (далее «Учение»), согласно Решения Федерального Штаба от 19.09.2008 г.

Срок – 31.10.2008 г.

8. ОАО «ТГК-6» (Заев А. И.); ООО «Автозаводская ТЭЦ» (Шангин И.А.); Энергоуправление ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (Беляев А.Ф.): до 01.11.2008 провести тренировки на электростанциях по переходу с основного на резервные виды топлива с предоставлением отчета руководителю штаба.
9. Министерству топливно-энергетического комплекса Нижегородской области (Ульянов В.В.):
 - 9.1. Организовать и провести рабочие совещания по вопросам:
 - завершение работ в 2008г. по установке АТ-3 на ПС 220 кВ Нагорная;
 - резервирование электроснабжения потребителей сети 110 кВ в районе ПС 220 кВ Заречная.
 - 9.2. Подготовить письмо в адрес филиала ОАО «РЖД» - «Горьковская железная дорога» о необходимости участия в работе Штаба.
 - 9.3. Направить анкету в организации электроэнергетики Нижегородской области с целью определения кадровой обеспеченности (потребности).
 - 9.4. Организовать (по необходимости) рабочие совещания по подготовке к Учениям.
 - 9.5. Составить и направить в Минэнерго РФ в срок до 01.11.2008 г. перечни электросетевых организаций действующих на территории Нижегородской области и подготовить предложения по организации проверки данных организаций (кроме ОАО «МРСК Центра и Приволжья») к ОЗП 2008/2009г.г.
 - 9.6. Организовать повторное заседание Штаба не позднее ноября 2008 года.

Руководитель штаба

В. В. Англичанинов

Ответственный
секретарь штаба

И. В. Бахарев