



ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области

16.06.2010 года

г. Нижний Новгород

№ 26.

Председательствовал:

Ульянов
Валерий
Васильевич

Министр жилищно-коммунального хозяйства
и топливно-энергетического комплекса
Нижегородской области — заместитель
руководителя Штаба

**Ответственный
секретарь штаба:**

Бахарев
Илья
Владимирович

Начальник отдела технического контроллинга
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ

Присутствовали:

Лазебников
Дмитрий
Витальевич
Нестеров
Виктор
Сергеевич

Директор Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Нижегородское РДУ — заместитель
руководителя Штаба
Заместитель министра Министерства
строительства Нижегородской области

Костерин
Сергей
Глебович

Директор по техническому развитию и
эксплуатации ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Золин
Игорь
Викторович

Первый заместитель начальника главного
управления МЧС по Нижегородской области

Кузьмин
Владимир
Васильевич

Начальник отдела по надзору за
электростанциями, электрическими сетями и
гидротехническими сооружениями Волжско-
Окского управления Ростехнадзора

Куликов
Александр

Директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» -
«Нижегородское ПМЭС»

Леонидович	
Подлягин	Заместитель директора по техническим вопросам,
Михаил	главный инженер филиала «Нижновэнерго» ОАО
Викторович	«МРСК Центра и Приволжья»
Солдатов	Заместитель начальника
Геннадий	Оперативно
Борисович	распорядительного управления Правительства
Шавин	Нижегородской области
Олег	Заместитель генерального директора ОАО
Борисович	«МРСК Центра и Приволжья» - директор
	филиала «Нижновэнерго»

Повестка заседания:

1. О ликвидации последствий стихийных явлений 12-13.06.2010, приведших к массовым отключениям с обесточиванием потребителей в электрических сетях Нижегородской энергосистемы.

Выступили:

Ульянов В.В., Куликов А.Л., Подлягин М.В., Лазебников Д.В., Золин И.В.

Коллегиально решили:

1. Принять к сведению информацию об оперативной обстановки в сети 6-500 кВ и проведении восстановительных работ:
 Филиала ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ (Лазебникова Д.В.),
 Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» «Нижегородское ПМЭС» (Куликова А.Л.),
 Филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Подлягина М.В.),
 Главного управления МЧС по Нижегородской области (Золин И.В.).
2. Принять к сведению информацию Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Нижегородское ПМЭС» (Куликова А.Л.):
 - 2.1. О включении в работу ВЛ 220 кВ Семеновская – Рыжково.
 - 2.2. О проведении восстановительных работ и планируемом сроке включения в работу ВЛ 220 кВ Рыжково – Мантурово в 24-00 16.06.2010 года.
3. Принять к сведению информацию Филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Подлягина М.В.) о выполнении ремонтных работ:
 - 3.1. По замене поврежденной опоры №149 и включении ВЛ 110 кВ №162, 163 по нормальной схеме до 24-00 18.06.2010 года.
 - 3.2. По устранению всех повреждений и восстановлению электроснабжения потребителей распределительной сети в сети 6-

10 кВ до 24-00 18.06.2010 года, при этом учесть, что в первую очередь должны быть запитаны системы жизнеобеспечения населенных пунктов.

4. Максимально продумать схему резервирования сети 110 кВ по сети 35 кВ при проведении работ по замене поврежденной опоры №149 ВЛ 110 кВ №№162, 163.

Отв. - Филиалу «Нижевоэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Шавину О.Б.).

5. Обеспечить:

5.1. Сопровождение транспорта Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Нижегородское ПМЭС для беспрепятственного проезда 16.06.2010 года.

Отв. - Главное управление МЧС по Нижегородской области (Шиканов А.А.)


5.2. Окна в графике движения поездов для проезда спецтехники.

Отв. - Горьковская железная дорога Филиал ОАО «РЖД».


6. Учитывая нормализацию оперативной обстановки с восстановлением электроснабжения очередного заседания Штаба по данному нарушению не проводить.

7. Отмечены скоординированные профессиональные и оперативные действия по ликвидации последствий стихийных явлений 12-14.06.2010 года: Министерства жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области и топливно-энергетического комплекса, Главного управления МЧС Нижегородской области, Волжско - Окского управления Ростехнадзора, Филиала ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ, Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Нижегородское ПМЭС, Филиал «Нижевоэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», Горьковской железной дороги Филиал ОАО «РЖД».

Заместитель руководителя штаба


В. В. Ульянов

Ответственный
секретарь штаба


И. В. Бахарев