



ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области

20 марта 2026 года

г. Нижний Новгород

№ Сл-329-261823/26

Председатель:

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, заместитель руководителя штаба

М.А.Куренков

Ответственный секретарь:

ведущий консультант отдела электроэнергетики управления энергетики министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

А.Г.Февралев

Присутствовали:

генеральный директор ООО «Специнвестпроект»

К.М.Афанасьев

заместитель генерального директора по вопросам развития энергокомплекса – главный инженер АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

А.Ф.Беляев

заместитель руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора

В.Ю.Борисов

заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

М.А.Братыгин

заместитель генерального директора АО «Верхне-Волжская энергетическая компания»

А.В.Гарин

директор филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»

И.А.Гнеушева

главный энергетик ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова»	Е.А.Глазунов
операционный директор АО «Энергосетевая компания»	Е.В.Исаков
директор Филиала АО «СО ЕЭС» Нижегородской РДУ	А.А.Ионов
заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода	И.М.Ключева
исполняющий обязанности технического директора – главного инженера Нижегородской ГРЭС АО «Волга»	С.В.Коробов
заместитель начальника Горьковской дирекции по энергообеспечению – Трансэнерго – филиала ОАО «Российские железные дороги»	А.П.Кузнецов
исполняющий обязанности генерального директора ООО «Автозаводская ТЭЦ»	В.Б.Кулагин
заместитель министра региональной безопасности Нижегородской области	С.В.Кулагин
заместитель начальника (по оперативному обеспечению) Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области	Д.С.Лялькин
начальник РЭС «Нижегородский» филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго»	А.Д.Макаров
заместитель директора – Главный инженер Филиала «Россети» – Нижегородское ПМЭС	П.В.Милязев
заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области	В.Л.Никифоров
главный инженер ООО «Нижегородская электросетевая компания»	С.М.Пронин
директор АО «Саровская электросетевая	В.А.Румянцев

компания»

заместитель технического директора ООО «Зефс-Энерго»

К.А.Семин

первый заместитель директора
ООО «Электросетевая компания Нижнего
Новгорода»

В.Е.Скороходов

начальник управления технической инспекции
филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»

М.В.Смолин

первый заместитель директора
ООО «Павловоэнерго»

О.В.Титов

директор филиала ПАО «Россети Центр и
Приволжье» - «Нижновэнерго»

Д.Г.Федоров

заместитель министра лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Нижегородской области

А.Н.Чешуин

первый заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС»

В.М.Югин

директор ООО «Энерго Транспорт»

С.В.Ялышев

I. О текущей оперативной обстановке в энергосистеме: баланс электроэнергии и тренды изменений, запасы топлива, значимые технологические нарушения, проблемные вопросы

(Ионов А.А.)

1. Принять к сведению информацию директора Филиала АО «СО ЕЭС» «Нижегородское РДУ» Ионина А.А.:

1.1. О текущей оперативной обстановке в энергосистеме Нижегородской области, потреблении электроэнергии с нарастающим итогом с начала 2026 года, объеме выработки электроэнергии с начала 2026 года, запасах топлива на электростанциях.

1.2. Об аварийности в энергосистеме Нижегородской области с начала 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года:

- на объектах электросетевого хозяйства электросетевых компаний и потребителей электроэнергии номинальным классом напряжения 110 кВ и выше (19 технологических нарушений в 2026 году/14 технологических нарушений в 2025 году);

- на объектах генерации (12 технологических нарушений в 2026 году/9 технологических нарушений в 2025 году).

2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (Куренков М.А.):

2.1. Провести совещание с участием всех заинтересованных лиц по вопросу реализации графика ремонтов в 2026 году с условиями взаимной синхронизации участников процесса.

Срок – до 27 марта 2026 г.

2.2. Совместно с министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области (Черкасов М.В.) проработать вопрос подачи организациями: АО «Завод корпусов», АО «ДПО Пластик», ПАО «Завод «Красное Сормово», ООО «НЛК», АО ПКО «Теплообменник», АО «Сибур-Нефтехим», ООО «Сибур-Кстово», ПАО «Заволжский моторный завод», ООО «Корунд», ПАО «Арзамасский машиностроительный завод», ООО «РусВинил», АО «РУМО», АО «НПП Салют» - заявок на подключение к ИУС «СИМ-портал, в соответствии с требованиями приказа Минэнерго России от 20 декабря 2022 г. № 1340, в части формата предоставления сведений о параметрах и характеристиках ЛЭП и оборудования объектов электроэнергетики.

II. О прогнозируемом уровне половодья в 2026 году в Нижегородской области и территориях с уровнем подтопления выше нормы

(Лялькин Д.С.)

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника (по оперативному обеспечению) центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области Лялькина Д.С. о прогнозируемой в Нижегородской области в 2026 году паводковой ситуации:

- о нахождении в паводковоопасных зонах на территории Нижегородской области 141 населенном пункте в 35 муниципальных и городских округах Нижегородской области, с размещенными в них около 5 тыс. домов (более 41 тыс. человек);

- о расположенных на территориях подверженным затоплениям (подтоплениям) 16 объектов экономики, 22 социально значимых объектов, 29 объектов жизнеобеспечения, 39 участков автодорог, 31 мостов, 5 сибиреязвенных скотомогильников;

- о нарушающемся основном автомобильном сообщении в 21 населенном пункте в результате затопления мостов и автодорог;

- о возможном попадании в зону затопления по наиболее вероятному сценарию 29 муниципальных образований (70 населенных пунктов, более 33,5 тыс. человек), 18 низководных мостов, 21 участке автодорог, 5 скотомогильников.

- о возможном затоплении домов в г. Урень и п. Темта Уренского муниципального округа Нижегородской области в результате разлива р. Уста.

- реестр населенных пунктов на территории Нижегородской области,

попадающих в зоны затопления (подтопления), вызванные различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами на 2026 год прилагается.

III. О проведенных совместных учениях, в рамках подготовки к паводковому и пожароопасному периодам 2026 года

(Лялькин Д.С., Федоров Д.Г.)

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника (по оперативному обеспечению) центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области Лялькина Д.С.:

- о проведенных в период с 11 по 12 марта 2026 г. командно-штабных учений по отработке вопросов безаварийного пропуска паводка, а также защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров (далее – КШУ);

- о разработанных региональных и муниципальных вводных КШУ с учетом условных рисков технологических нарушений на энергообъектах и нарушений электроснабжения в зонах чрезвычайных ситуаций в паводковый и пожароопасный период;

- об организованном взаимодействии между дежурными службами при проведении КШУ.

2. Принять к сведению информацию директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» Федорова Д.Г.:

- об участии филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» (далее – филиал «Нижновэнерго») в проведенных учениях по подготовке к паводковому и пожароопасному сезону 2026 года;

- об организованной работе по отработке полученных вводных в рамках проводимых учений;

- об организованном взаимодействии филиала «Нижновэнерго» с центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области и штабом по обеспечению безопасности электроснабжения в рамках учений;

- об отработке вопроса по привлечению резервных источников снабжения электрической энергии для обеспечения электроснабжения потребителей при нарушении внешнего электроснабжения.

IV. О подготовке к паводковому и пожароопасному периодам 2026 года

(Чешуин А.Н., Никифоров В.Л.)

1. Принять к сведению заместителя министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Чешуина А.Н.:

- о проведенных мероприятиях в рамках подготовки к пожароопасному периоду 2026 г.;

- об утвержденных планах мероприятий по подготовке к предстоящему

пожароопасному сезону, а также по организации деятельности по охране лесов от пожаров территориальных органов министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области, подведомственных учреждений на весь период его действия;

- об утвержденных планах тушения лесных пожаров на территории районных/межрайонных лесничеств;

- об общей группировке сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров в предстоящем пожароопасном сезоне в количестве 3429 человек, 1521 ед. техники (лесопожарные формирования – 483 чел., 477 ед. техники; лиц, использующих леса – 1682 чел., 678 ед. техники; привлеченные организации – 680 чел., 208 ед. техники; аварийно-спасательных формирований 584 чел., 156 ед. техники);

2. Принять к сведению информацию заместителя министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Никифорова В.Л. об организуемом министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской (далее – минэкологии НО) области предполоводном и послеполоводном обследовании бесхозных ГТС, паводкоопасных территорий и водных объектов в срок: до 1 апреля 2026 г. (правобережье реки Волги), до 15 апреля 2026 г. (левобережье реки Волги).

3. Рекомендовать территориальным сетевым организациям на территории Нижегородской области (далее – ТСО) обеспечить противопожарной минерализованной полосой штабеля деревьев, оставляемых на местах рубок в охранных зонах линий электропередачи на территории лесного фонда.

Срок – до 1 июня 2026 г.

4. Министерству лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области (Воробьев Р.А.):

4.1. Совместно с ТСО проработать вопрос взаимодействия в части оперативного информирования о возникновении очагов пожара или вероятности распространения огня в сторону электросетевых объектов, расположенных на территории лесного фонда.

4.2. Организовать проверки состояния просек линий электропередачи на территории лесных участков на предмет соблюдения требований Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 7 октября 2020 г. № 1614.

Срок – до 1 июня 2026 г.

V. О принятых мерах по надежности функционирования предприятий электроэнергетики Нижегородской области в паводковый и пожароопасный периоды 2026 года

(Милязев П.В., Федоров Д.Г., Кузнецов А.П., Беляев А.Ф.)

1. Принять к сведению информацию заместителя директора – Главного инженера Филиала «Россети» – Нижегородское ПМЭС Милязева П.В., директора

филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» Федорова Д.Г., заместителя начальника Горьковской дирекции по энергообеспечению – Трансэнерго – филиала ОАО «Российские железные дороги» Кузнецова А.П., заместителя генерального директора по вопросам развития энергокомплекса – главный инженер АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» Беляева А.Ф. о принятых мерах по надежности функционирования предприятий электроэнергетики Нижегородской области в паводковый и пожароопасный периоды 2026 года:

- об актуализации путей проезда к электроустановкам в населенных пунктах, в которых прогнозируются подтопление и территории в которых ежегодно попадают под подтопление в период прохождения половодья и паводков;

- о синхронизации планов подготовки к паводковому и пожароопасному периодам объектов энергетики с учетом территорий подверженным затоплениям и территориям расположенным в зоне высокой пожарной опасности;

- о существующих резервах необходимых материалов, техники, оборудования и автотранспорта для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций;

- о наличии и состоянии резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭЭ), их количестве, местах размещения и готовности обеспечения социально-значимых объектов;

- о взаимодействии с ЕДДС районов при возникновении чрезвычайных ситуаций, подтоплений и пожаров, приведших к повреждению оборудования и отключению потребителей.

- о готовности к работе в круглосуточном режиме дежурных служб и «горячих линий» для информирования населения о нарушении электроснабжения, ходе и ожидаемом времени окончания аварийно-восстановительных работ по ликвидации технологических нарушений.

2. Принять к сведению информацию директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» Федорова Д.Г. о разрабатываемом соглашении с министерством лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области в части информационного обмена между центром управления сетями филиала «Нижновэнерго» и региональной диспетчерской службой министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

2. Рекомендовать ТСО и системообразующей территориальной сетевой организации на территории Нижегородской области электроэнергетики Нижегородской области:

2.1. Реализовать мероприятия по обеспечению гарантированного электроснабжения объектов, определенных под пункты временного размещения, от РИСЭЭ в случае нарушения их внешнего электроснабжения.

2.2. Выполнить противопожарную опашку территорий подстанций для исключения возможности перехода огня с ландшафтных пожаров на территории открытых распределительных устройств.

Срок – до 1 июня 2026 г.

2.3. Выполнить прокладку защитных минерализованных полос в зонах

пожароопасных участков ВЛ и вокруг подстанций.

Срок – до 1 июня 2026 г.

Приложение: реестр населенных пунктов на территории Нижегородской области, попадающих в зоны затопления (подтопления), вызванные различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами на 2026 год на 32 л. в 1 экз.

Председатель



М.А.Куренков