



ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области

26 мая 2016 года

г. Нижний Новгород

№

П-59

Председатель:

Заместитель Губернатора, заместитель
Председателя Правительства Нижегородской
области, и.о. министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Нижегородской
области, руководитель штаба

А.А.Байер

Ответственный секретарь:

Консультант отдела электроэнергетики
министерства строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса Нижегородской
области

А.Г.Февралев

Присутствовали:

Директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС»
«Нижегородское ПМЭС»

М.Ю.Авилов

Глава администрации Лукояновского
муниципального района Нижегородской области

М.Ф.Ермаков

Заместитель главы администрации
Краснооктябрьского муниципального района
Нижегородской области

Р.Р.Жалялов

Главный энергетик ОАО «Теплоэнерго»

М.А.Иванов

Главный инженер ООО «Электросети»

И.Н.Козлов

Технический директор ОАО «Нижегородский водоканал»	В.К.Козлов
Директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Нижегородское РДУ»	Д.В.Лазебников
Глава администрации Починковского муниципального района Нижегородской области	М.В.Ларин
Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области	М.Ю.Морозов
И.о. главы администрации Лысковского муниципального района Нижегородской области	А.В.Нагорнов
Заместитель начальника Главного управления по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций – начальник управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Нижегородской области	Р.В.Низов
Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	О.В.Петров
Специалист отдела главного энергетика ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»	М.В.Пономарёв
Исполнительный директор АО «Саровская электросетевая компания»	В.А.Румянцев
Заместитель главы администрации Гагинского муниципального района Нижегородской области	М.Л.Рыжов
Заместитель главы администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области	В.В.Савинов
Главный энергетик службы энергохозяйства МП «Нижегородэлектротранс»	А.М.Селин
Заместитель начальника оперативно-распорядительного управления Правительства Нижегородской области	Г.Б.Солдатов

Глава администрации Вадского муниципального
района Нижегородской области

И.А.Ураев

Заместитель руководителя Волжско-Окского
управления Ростехнадзора

С.А.Усков

Главный специалист управления технической
инспекции филиала «Нижегородский» ПАО «Т
Плюс»

Е.Е.Холодов

Исполнительный директор АО
«Волгаэнергообит»

С.В.Храмов

Генеральный директор ООО «Автозаводская
ТЭЦ»

И.А.Шангин

Заместитель начальника департамента
оперативно-технологического и ситуационного
управления ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Ю.Ю.Шестаков

Заместитель начальника управления ТЭК,
начальник отдела электроэнергетики
министерства строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса Нижегородской
области

А.Н.Яценко

**І. О текущей оперативной обстановке в энергосистеме: баланс
электроэнергии и тренды изменений, запасы топлива, значимые
технологические нарушения, проблемные вопросы**

(Д.В.Лазебников)

Принять к сведению информацию о текущей оперативной обстановке в
энергосистеме Нижегородской области.

**ІІ. О принятых мерах по ликвидации последствий нарушений
электроснабжения потребителей на территории Лукояновского и
Починковского муниципальных районов Нижегородской области
03.04.2016, а также о разработанных мероприятиях по минимизации
возникновения подобных ситуаций**

(О.В.Петров, М.Ф.Ермаков, М.В.Ларин, Г.Б.Солдатов, Р.В.Низов)

1. Принять к сведению информацию представителей филиала
«Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и администраций

Лукояновского и Починковского муниципальных районов Нижегородской области о принятых мерах по ликвидации нарушения электроснабжения 03.04.2016 и разработанных мероприятиях по минимизации возникновения подобных ситуаций.

2. Принять к сведению информацию заместителя начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Р.В.Низова и заместителя начальника оперативно-распорядительного управления Правительства Нижегородской области Г.Б.Солдатова:

- о выявленных недостатках в работе администраций Лукояновского и Починковского муниципальных районов Нижегородской области на первоначальном этапе реагирования;

- о не введении режима ЧС и не назначении руководителя ликвидации ЧС администрацией Лукояновского муниципального района Нижегородской области в связи с массовыми нарушениями электроснабжения;

- о бездействии администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской области в части принятия незамедлительных мер по обеспечению временного электроснабжения объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов в условиях массового нарушения электроснабжения.

3. Предложить филиалу «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» направить письмо в министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области:

3.1. о проведенных ремонтных работах и замененных опорах ВЛ 0,4-10 кВ, поврежденных в результате превышения нормативных нагрузок, вызванных сильным налипанием снега и порывистыми изменениями скорости ветра.

3.2. по внесению изменений в действующие соглашения об информационном взаимодействии между центром управления сетями филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», центральной дежурно-диспетчерской службой министерства строительства, ЖКХ и ТЭК Нижегородской области и дежурно-диспетчерскими службами ОМСУ в части совершенствования информационного обмена.

4. Рекомендовать филиалу «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по результатам проведенного анализа причин произошедших технологических нарушений на территории Лукояновского и Починковского муниципальных районов Нижегородской области внести изменения в инвестиционную программу в части включения в нее мероприятий по реконструкции существующих электрических сетей, находящихся в зоне ответственности филиала.

5. Рекомендовать администрациям Бутурлинского, Вадского, Гагинского, Краснооктябрьского, Лукояновского, Лысковского, Починковского муниципальных районов Нижегородской области:

5.1. организовать проведение совместных учений субъектов электроэнергетики, районных подразделений ГУ МЧС России по Нижегородской области и районных аварийных дежурных служб по ликвидации последствий нарушения электроснабжения.

5.2. при проведении учений отработать действия персонала по

подключению объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов к резервным источникам снабжения электрической энергией.


5.3 отчет о результатах проведенных учений направить в министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области и в оперативно-распорядительное управление Правительства Нижегородской области.

Срок – 30.06.2016

6. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Нижегородской области принять меры по обеспечению резервными источниками снабжения электрической энергией объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов, в соответствии с их потребностью.

Срок – 30.12.2016

Председатель



А.А.Байер