



ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области

02.02.2010 года

№ П-9

г. Нижний Новгород

Председательствовал:

**Лебедев
Владимир
Альбертович**

Заместитель Губернатора, заместитель
Председателя Правительства Нижегородской
области

**Ответственный
секретарь штаба:**

**Бахарев
Илья
Владимирович**

Начальник отдела технического контроллинга
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ

Присутствовали:

**Ульянов
Валерий
Васильевич**

Министр жилищно-коммунального хозяйства
и топливно-энергетического комплекса
Нижегородской области – заместитель
руководителя Штаба

**Лазебников
Дмитрий
Витальевич**

Директор Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Нижегородское РДУ – заместитель
руководителя Штаба

**Беляев
Александр
Федорович**

Главный инженер Энергоуправления ОАО
«Обеспечение РЯЦ-ВНИИЭФ»

**Быканов
Игорь Николаевич
Дзиминскас**

Исполнительный директор ЗАО
«Волгаэнергосбыт»

**Чеслав
Александрович**

Исполняющий обязанности заместителя
генерального директора по эксплуатации сетей и
сооружений ОАО «Нижегородский водоканал»

**Диков
Евгений
Александрович**

Директор филиала ОАО «РусГидро» -
«Нижегородская ГЭС»

Долинин

Начальник Энергосбыта филиала ОАО «РЖД» -

**Иван
Константинович**

**Заев
Александр
Николаевич**

**Зобов
Владимир
Сергеевич**

**Ковалев
Дмитрий
Геннадьевич**

**Кузнецов
Михаил
Александрович**

**Кузьмин
Владимир
Васильевич**

**Куликов
Александр
Леонидович**

**Небов
Николай
Владимирович**

**Подлягин
Михаил
Викторович**

**Протасов
Сергей Борисович**

**Смирнов
Олег Валерьевич**

**Супернак
Владислав
Альбертович**

**Татаринков
Владимир
Владимирович**

**Шангин
Игорь Анатольевич
Яценко**

Андрей Николаевич

«Горьковская железная дорога»

Директор по производству – главный инженер
ОАО «Территориальная генерирующая компания
№6»

Руководитель межрегионального управления
Министерства энергетики Российской Федерации
по ПФО

Первый заместитель директора – главный
диспетчер Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Нижегородское РДУ

Начальник электроцеха ООО «Энергосети»

Начальник отдела по надзору за
электростанциями, электрическими сетями и
гидротехническими сооружениями Волжско-
Окского управления Ростехнадзора

Директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС»
«Нижегородское ПМЭС»

Начальник оперативно-распорядительного
управления Губернатора Нижегородской области

Заместитель директора по техническим вопросам,
главный инженер филиала «Нижновэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»

Начальник управления энергетики и
энергосбережения министерства жилищно-
коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса Нижегородской
области

Начальник департамента по продажам
электроэнергии ОАО «Нижегородская сбытовая
компания»

Заместитель министра жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса
Нижегородской области

Ведущий специалист по спецработе службы
экономической безопасности ОАО «НТЭК»

Генеральный директор ООО «Автозаводская
ТЭЦ»

Начальник отдела электроэнергетики
министерства жилищно-коммунального

хозяйства и топливно-энергетического хозяйства
Нижегородской области

Повестка заседания:

(в соответствии с письмом Руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), Министра энергетики Российской Федерации С.И. Шматко № 01-19/1 от 19.01.2010):

1. О текущей оперативной обстановке в энергосистеме: баланс электроэнергии и тренды изменения, запасы топлива, значимые технологические нарушения, проблемные вопросы.
Докладчик:
Филиал ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ (Лазебников Д.В.)
2. О достаточности аварийного запаса оборудования на оставшийся период ОЗП 2009/2010 с учетом его использования в прошедший период ОЗП 2009/2010.
Докладчики:
ОАО «ТГК-6» (Заев А.Н.); ООО «Автозаводская ТЭЦ» (Шангин И.А.); филиал ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» (Диков Е.А.); Энергоуправление ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (Беляев А.Ф.); филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Нижегородское ПМЭС (Куликов А.Л.); филиал «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Подлягин М.В.)
3. О наличии заключенных договоров на 2010 год с топливными компаниями на поставку основного и резервного топлива на электростанции.
Докладчики:
ОАО «ТГК-6» (Заев А.Н.); ООО «Автозаводская ТЭЦ» (Шангин И.А.); Энергоуправление ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (Беляев А.Ф.).
4. О наличии заключенных договоров на 2010 год с подрядными организациями на осуществление плановых и аварийно-восстановительных работ на электросетевом оборудовании. Обеспеченность указанных договоров механизмами, техникой, человеческими ресурсами.
Докладчики:
ОАО «ТГК-6» (Заев А.Н.); ООО «Автозаводская ТЭЦ» (Шангин И.А.); филиал ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» (Диков Е.А.); Энергоуправление ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (Беляев А.Ф.); филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Нижегородское ПМЭС (Куликов А.Л.); филиал «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Подлягин М.В.)
5. О внеочередных осмотрах опорно-стежневой изоляции открытых распределительных устройств объектов электроэнергетики на наличие на ней сколов и трещин.

Докладчики:

ОАО «ТГК-6» (Заев А.Н.); ООО «Автозаводская ТЭЦ» (Шангин И.А.); филиал ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» (Диков Е.А.); Энергоуправление ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (Беляев А.Ф.); филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Нижегородское ПМЭС (Куликов А.Л.); филиал «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Подлягин М.В.)

6. О готовности к завершению ремонтов оборудования, плановые сроки которого в соответствии с месячными графиками ремонтов не превышают 01.02.2010.

Докладчики:

ОАО «ТГК-6» (Заев А.Н.); ООО «Автозаводская ТЭЦ» (Шангин И.А.); филиал ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» (Диков Е.А.); Энергоуправление ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (Беляев А.Ф.); филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Нижегородское ПМЭС (Куликов А.Л.); филиал «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Подлягин М.В.)

7. О выполнении мероприятий, включенных в акты-предписания при проверке к готовности работы в период ОЗП 2009/2010.

Докладчики:

ОАО «ТГК-6» (Заев А.Н.); ООО «Автозаводская ТЭЦ» (Шангин И.А.); филиал ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» (Диков Е.А.); Энергоуправление ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (Беляев А.Ф.); филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Нижегородское ПМЭС (Куликов А.Л.); филиал «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Подлягин М.В.)

8. О внеочередных проверках с составлением актов готовности к работе систем пожаротушения элементов топливо-транспортного хозяйства объектов генерации в условиях отрицательных температур наружного воздуха.

Докладчики:

ОАО «ТГК-6» (Заев А.Н.); ООО «Автозаводская ТЭЦ» (Шангин И.А.); филиал ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» (Диков Е.А.); Энергоуправление ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (Беляев А.Ф.); филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Нижегородское ПМЭС (Куликов А.Л.); филиал «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Подлягин М.В.)

9. О наличии графика дежурств ответственных в выходные и праздничные дни в оставшийся период ОЗП 2009/2010.

Докладчики:

ОАО «ТГК-6» (Заев А.Н.); ООО «Автозаводская ТЭЦ» (Шангин И.А.); филиал ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» (Диков Е.А.); Энергоуправление ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (Беляев А.Ф.); филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Нижегородское ПМЭС (Куликов А.Л.); филиал «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и

- Приволжья» (Подлягин М.В.)
10. О внеочередных проверках фактических запасов основного и резервного топлива на электрических станциях.
Докладчики:
ОАО «ТГК-6» (Заев А.Н.); ООО «Автозаводская ТЭЦ» (Шангин И.А.); Энергоуправление ОАО «Обеспечение РЯЦ-ВНИИЭФ» (Беляев А.Ф.).
 11. О готовности к работе в ОЗП 2009/2010 и организации обслуживания устройств АЧР на энергообъектах потребителей электроэнергии по результатам совместных проверок представителей Волжско-Окского управления Ростехнадзора, Филиала ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ.
Докладчик:
Волжско-Окское правление Ростехнадзора (Кузьмин В.В.)
 12. О проведении проверки доведения информации по графикам аварийного ограничения и АЧР до потребителей и отражение в договорах энергоснабжения.
Докладчик:
ОАО «Нижегородская сбытовая компания» (Смирнов О.В.)
 13. Об исполнении решений Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области (Протокол от 22.10.2009 №П-86).
Докладчик:
Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области (Ульянов В.В.)
 14. Обсуждение вопросов, связанных с прохождением ОЗП 2009/2010.

По первому вопросу выступил: Лазебников Д.В.

Решили:

Принять к сведению информацию:

1. о текущей оперативной обстановке в энергосистеме: баланс электроэнергии и тренды изменения, запасы топлива, значимые технологические нарушения;
2. о необходимости скорейшего решения вопроса о вводе в работу АТ-3 на ПС 220/110/10 кВ Нагорная, в связи с ростом электропотребления в Нагорной части г. Нижний Новгород

По второму вопросу выступили: Заев А.Н., Шангин И.А., Диков Е.А., Беляев А.Ф., Куликов А.Л., Подлягин М.В.

Решили:

Принять к сведению информацию о достаточности аварийного запаса оборудования на оставшийся период ОЗП 2009/2010 с учетом его

использования в прошедший период ОЗП 2009/2010. Замечаний нет.

По третьему вопросу выступили: Заев А.Н., Шангин И.А., Беляев А.Ф.

Решили:

Принять к сведению информацию о наличии заключенных договоров на 2010 год с топливными компаниями на поставку основного и резервного топлива на электростанции. Замечаний нет.

По четвертому вопросу выступили: Заев А.Н., Шангин И.А., Диков Е.А., Беляев А.Ф., Куликов А.Л., Подлягин М.В.

Решили:

Принять к сведению информацию о наличии заключенных договоров на 2010 год с подрядными организациями на осуществление плановых и аварийно-восстановительных работ на электросетевом оборудовании, обеспеченности указанных договоров механизмами, техникой, человеческими ресурсами. Замечаний нет.

По пятому вопросу выступили: Заев А.Н., Шангин И.А., Диков Е.А., Беляев А.Ф., Куликов А.Л., Подлягин М.В.

Решили:

Принять к сведению информацию о внеочередных осмотрах опорно-стержневой изоляции открытых распределительных устройств объектов электроэнергетики на наличие на ней сколов и трещин. Замечаний нет.

По шестому вопросу выступили: Заев А.Н., Шангин И.А., Диков Е.А., Беляев А.Ф., Куликов А.Л., Подлягин М.В.

Решили:

Принять к сведению информацию о готовности к завершению ремонтов оборудования, плановые сроки которого в соответствии с месячными графиками ремонтов не превышают 01.02.2010. Замечаний нет.

По седьмому вопросу выступили: Заев А.Н., Шангин И.А., Диков Е.А., Беляев А.Ф., Куликов А.Л., Подлягин М.В.

Решили:

Принять к сведению информацию о выполнении мероприятий, включенных в акты-предписания при проверке к готовности работы в период ОЗП 2009/2010. Замечаний нет.

По восьмому вопросу выступили: Заев А.Н., Шангин И.А., Диков Е.А., Беляев А.Ф., Куликов А.Л., Подлягин М.В.

Решили:

Принять к сведению информацию о внеочередных проверках с составлением актов готовности к работе систем пожаротушения элементов топливо-транспортного хозяйства объектов генерации в условиях отрицательных температур наружного воздуха. Замечаний нет.

По девятому вопросу выступили: Заев А.Н., Шангин И.А., Диков Е.А., Беляев А.Ф., Куликов А.Л., Подлягин М.В.

Решили:

Принять к сведению информацию о наличии графика дежурств ответственных в выходные и праздничные дни в оставшийся период ОЗП 2009/2010. Замечаний нет.

По десятому вопросу выступили: Заев А.Н., Шангин И.А., Беляев А.Ф.

Решили:

Принять к сведению информацию о внеочередных проверках фактических запасов основного и резервного топлива на электрических станциях. Задание по запасам топлива на 01.02.2010 выполнено ТЭС, расположенных на территории Нижегородской области, более чем на 100%.

По одиннадцатому вопросу выступил: Кузьмин В.В.

Решили:

Министерству ЖКХ и ТЭК Нижегородской области (Ульянову В.В.): организовать проведение совместного совещания с участием представителей Волжско – Окского управления Ростехнадзора, Филиала ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ, филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «Нижегородская сбытовая компания», крупных ТСО по вопросу организации обслуживания устройств АЧР.
Срок: 21.03.10г.

По двенадцатому вопросу выступил: Смирнов О.В.

Решили:

1. Принять к сведению информацию о проведении проверки доведения информации по графикам аварийного ограничения и АЧР до

потребителей и отражение в договорах энергоснабжения.

2. Рекомендовать гарантирующим поставщикам, энергосбытовым компаниям задание по ГАО и АЧР оформлять в качестве приложения к договору на электроснабжение.

По тринадцатому вопросу выступил: Ульянов В.В.

Решили:

1. Ответственным исполнителям принятых решений Штаба направлять отчет об исполнении в адрес ответственного секретаря Штаба (Бахарев Илья Владимирович факс: (831) 246-92-72, E-mail bakharev@nn.soups.ru) не позднее 10 дней по окончании установленного срока либо по его запросу (факс, электронная почта).

2. Филиалу «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Подлягин М.В.) провести анализ фактов обрывов проводов ЛЭП 10-0,4кВ из-за недопустимых натяжений в период ОЗП 2009/2010 г.г. О результатах и мероприятиях проинформировать Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области
Срок – 01.04.10г.

3. Положительно оценить опыт проведения совместных Учений субъектов электроэнергетики, Администраций муниципальных образований, предприятий ЖКХ, МЧС и крупных потребителей в ноябре 2009 г. Рекомендовать субъектам электроэнергетики, Администрациям муниципальных образований на регулярной основе инициировать проведение аналогичных учений.

По четырнадцатому вопросу выступили: Заев А.Н., Шангин И.А., Диков Е.А., Беляев А.Ф., Куликов А.Л., Подлягин М.В., Кузьмин В.В., Смирнов О.В.

Решили:

1. Филиалу ОАО «ФСК ЕЭС» - Нижегородское ПМЭС (Куликов А.Л.): представить в Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области информацию о ходе реализации и планах по вводу в работу АТ-3 на ПС 220 кВ Нагорная, строительству двухцепной ВЛ 220кВ Нижегородская – Борская с заходом на ПС 220кВ Нагорная.

Срок: 19.02.10г.

2. Принять к сведению информацию Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Нижегородское ПМЭС (Куликов А.Л.) о планируемом вводе в работу АТ-2 ПС 500 кВ Нижегородская в мае - июне 2010 г.

3. Министерству ЖКХ и ТЭК Нижегородской области (Ульянов В.В.):

3.1 Организовать проведение совещания по вопросу предпаводковой сработки водохранилища совместно с филиалом ОАО «РусГидро» -

«Нижегородская ГЭС» при участии представителей министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Срок: 05.03.10г.

3.2. Сформировать проект программы повышения надежности электроснабжения заречной части г. Н.Новгорода и направить его на согласование в филиал ОАО «СО ЕЭС» - «Нижегородское РДУ».

Срок: 26.02.10г.

3.3. При рассмотрении инвестиционных программ территориальных сетевых организаций синхронизировать их со Схемой перспективного развития электрических сетей 35-500 кВ Нижегородской области.

Руководитель штаба

В.А. Лебедев

Ответственный
секретарь штаба

И.В. Бахарев

Приложения:

1. Отчет ОАО «ТГК-6» на 2 л. в 1 экз.
2. Отчет ООО «Автозаводская ТЭЦ» на 2 л. в 1 экз.
3. Отчет филиала ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» на 2 л. в 1 экз.
4. Отчет энергоуправления ОАО «Обеспечение РЯЦ-ВНИИЭФ» на 1 л. в 1 экз.
5. Отчет филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Нижегородское ПМЭС на 3 л. в 1 экз.
6. Отчет филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2 л. в 1 экз.