



ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области

30 сентября 2024 года

г. Нижний Новгород

№ Сл-329-854301/24

Председатель:

Заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, заместитель руководителя штаба

М.А.Братыгин

Ответственный секретарь:

ведущий консультант отдела электроэнергетики управления энергетики министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

А.Г.Февралев

Присутствовали:

заместитель главного диспетчера по оперативной работе Филиала АО «СО ЕЭС» «Нижегородское РДУ»

В.А.Байрамов

начальник отдела информационного сопровождения оперативных событий центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области

Д.А.Балуев

заместитель главы администрации городского округа Семеновский Нижегородской области

С.П.Бербер

заместитель руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора

В.Ю.Борисов

заместитель начальника сектора ГО и ЧС администрации городского округа Воротынский Нижегородской области

Ю.Н.Борисов

глава местного самоуправления городского округа город Бор Нижегородской области	А.В.Боровский
заместитель главы администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области	А.П.Ветюгов
заместитель главы администрации городского округа город Бор Нижегородской области	А.Г.Ворошилов
заместитель главы администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области	С.В.Вотяков
первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»	Ю.А.Глебов
заместитель главы администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области	С.К.Груздев
заместитель главного инженера филиала ПАО «Россети» - Нижегородское ПМЭС	С.А.Грузинов
заместитель главы администрации городского округа Перевозский Нижегородской области	Д.Б.Дроков
главный специалист отдела защиты населения ГКУ НО «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области»	А.Г.Ермоченко
технический директор – главный инженер Новогорьковской ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»	А.В.Зайцев
заместитель главы администрации Спасского муниципального округа Нижегородской области	С.Н.Кинзябаев
заместитель директора департамента региональной безопасности Нижегородской области	С.В.Кулагин
заместитель начальника (по оперативному обеспечению) Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области	Д.С.Лялькин

заместитель главы администрации Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области	А.А.Масанов
заместитель главы администрации Городецкого муниципального округа Нижегородской области	Е.П.Маслов
заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и жилищных программ управления строительства, жилищно- коммунального хозяйства, транспорта и градостроительной деятельности администрации Пильнинского муниципального округа Нижегородской области	В.В.Митрюев
заместитель главы администрации Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области	Р.А.Мусин
глава местного самоуправления Сеченовского муниципального округа Нижегородской области	Е.Г.Наборнов
заместитель главы администрации городского округа Воротынский Нижегородской области	Д.В.Петухов
заместитель главы администрации Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области	Д.Н.Половинкин
заместитель главы администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области	С.А.Привалов
заместитель главы администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области	А.И.Рябов
заместитель главы администрации Варнавинского муниципального округа Нижегородской области	А.Н.Сахаров
заместитель главы администрации по муниципальной и информационной политике городского округа город Шахунья Нижегородской области	А.В.Смирнов
заместитель главы администрации Ветлужского	С.В.Смирнов

муниципального округа Нижегородской области

заместитель главы администрации Тонкинского
муниципального округа Нижегородской области

Ю.А.Смирнов

начальник управления технической инспекции
филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»

М.В.Смолин

заместитель руководителя ГКУ ««Управление по
делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности
Нижегородской области»»

Г.Б.Солдатов

заместитель главы администрации Кстовского
муниципального округа Нижегородской области

А.Н.Спирин

заместитель главы администрации Пильнинского
муниципального округа Нижегородской области

Д.Н.Цапин

начальник отдела ГО и ЧС администрации
Спасского муниципального округа
Нижегородской области

А.И.Царев

заместитель главы администрации Шарангского
муниципального округа Нижегородской области

А.И.Царегородцев

глава местного самоуправления Ковернинского
муниципального округа Нижегородской области

О.П.Шмелев

представители администраций муниципальных образований Нижегородской
области

**І. О подведении итогов тренировки по теме: «Массовые нарушения
электроснабжения населения численностью более 200 тысяч человек и
социально-значимых объектов, вызванные авариями на электросетевых
объектах в условиях воздействия неблагоприятных (опасных) погодных
явлений»**

(Братыгин М.А., Байрамов В.А., Грузинов С.А., Глебов Ю.А., Смолин М.В.,
Боровский А.В., Ворошилов А.Г., Балувев Д.А., Маслов Е.П., Смирнов А.В.,
Бербер С.П., Ермоченко А.Г.)

1. Принять к сведению информацию заместителя главного диспетчера по
оперативной работе Филиала АО «СО ЕЭС» «Нижегородское РДУ»

Байрамова В.А.:

- о ходе восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей в Сергачском, Кстовском, Городецком, Борском и Северном энергорайонах энергосистемы Нижегородской области.

- об оформлении протокола общесистемной противоаварийной тренировки 30 сентября 2024 г. и последующем его направлении в адрес субъектов электроэнергетики 1 октября 2024 г.;

- об успешно проведенной контрольной общесистемной противоаварийной тренировке 30 сентября 2024 г.

2. Принять к сведению информацию заместителя главного инженера филиала ПАО «Россети» - Нижегородское ПМЭС Грузинова С.А.:

- о задействованных в тренировке 4-х подстанций 220 кВ;

- о привлеченных силах и средствах филиала ПАО «Россети» - Нижегородское ПМЭС к аварийно-восстановительным работам в составе 6 бригад, 40 человек, 6 единиц спецтехники;

- о проведенном контроле и оценке действий оперативного персонала по восстановлению послеаварийной схемы;

- о проведенной проверке порядка передачи оперативной информации;

- об отработке порядка действий оперативного персонала подстанций и персонала охранного предприятия при угрозах атак беспилотных летательных аппаратов.

3. Принять к сведению информацию первого заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» Глебова Ю.А.:

- о причинах повреждений на электросетевых объектах, находящихся в зоне ответственности филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»;

- об обесточенных 8564 ТП, 2695 населенных пунктах, 534 051 жителей, 1707 социально значимых объектах (407 котельных, 213 школ, 307 детских сада, 61 учреждение здравоохранения, 719 иных объекты);

- о задействовании в проведении аварийно-восстановительных работах: 145 бригадах, 522 человек, 247 ед. техники;

- о привлеченных силах и средствах филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» к аварийно-восстановительным работам, в составе 285 бригад, 928 человек оперативного и ремонтного персонала, 396 единиц техники;

- о привлеченных дополнительных 80 бригад из других регионов находящихся в зоне ответственности ПАО «Россети Центр»;

- об организованном электроснабжении объектов жизнеобеспечения и социальнозначимых объектах от резервных источников снабжения электрической энергии (далее – РИСЭЭ);

- об организованном взаимодействии с населением во временных и мобильных пунктах работы с потребителями в населённых пунктах с наибольшим количеством обесточенных потребителей;

- об отработанных практических навыков по восстановлению электроснабжения социальнозначимых потребителей от РИСЭЭ;

- о достигнутых основных целях проведенной тренировки.

4. Принять к сведению информацию начальника управления технической инспекции филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» Смолина М.В.:

- о задействовании в тренировке Новогорьковской ТЭЦ;

- привлеченных силах и средствах к аварийно-восстановительным работам;

- об организованной работе по устранению неисправности на оборудовании Новогорьковской ТЭЦ;

- о теплоснабжении потребителей в штатном режиме.

5. Принять к сведению информацию представителей администраций муниципальных образований Нижегородской области с наибольшим количеством отключенных потребителей: главы местного самоуправления городского округа город Бор Нижегородской области Боровского А.В., заместителя главы администрации Городецкого муниципального округа Нижегородской области Маслова Е.П., заместителя главы администрации по муниципальной и информационной политике городского округа город Шахунья Нижегородской области Смирнова А.В., заместителя главы администрации городского округа Семеновский Нижегородской области Бербера С.П.:

- об отключенных объектах, в том числе относящихся к социальнозначимым;

- о принятых мерах по восстановлению электроснабжения и теплоснабжения социальнозначимых объектов и объектов жизнеобеспечения;

- о расстановке РИСЭЭ для обеспечения электроснабжения социальнозначимых объектов;

- об организации пунктов временного размещения населения.

6. Принять к сведению информацию посредников тренировки (контролирующих лиц) начальника отдела информационного сопровождения

оперативных событий центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области Балужева Д.А. (городской округ город Бор Нижегородской области) и главный специалист отдела защиты населения ГКУ НО «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области» Ермоченко А.Г. (городской округ Семеновский Нижегородской области) об отсутствии замечаний в ходе проведенной тренировки.

7. Считать тренировку состоявшейся с общей оценкой – «хорошо».

8. Рекомендовать филиалу ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» (Федоров Д.Г.):

8.1. Провести внеплановый инструктаж диспетчерскому персоналу Центра управления сетями по выполнению требований соглашений по взаимодействию и обмену информацией при возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций.

8.2. Представить в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области отчет по исполнению пункта 8.1 настоящего протокола.

9. Рекомендовать администрациям городских округов: Воротынский (Солдатов А.А.), Перевозский (Трунина Н.М.), Семеновский (Песков А.Г.), г. Бор (Боровский А.В.), г. Шахунья (Дахно О.А.); муниципальных округов: Лысковский (Иванов В.И.), Кстовский (Уланов И.Г.), Большемурашкинский (Беляков Н.А.), Спасский (Бирюкова Т.В.), Сергачский (Радаев О.А.), Пильнинский (Бочканов С.А.), Сеченовский (Наборнов Е.Г.), Княгининский (Шамин Е.А.), Краснооктябрьский (Жалялов Р.Р.), Бутурлинский (Чичков Н.А.), Городецкий (Мудров А.Ю.), Ковернинский (Шмелев О.П.), Воскресенский (Запевалов А.Е.), Краснобаковский (Быков А.А.), Варнавинский (Фролов А.Г.), Уренский (Бабинцев С.Б.), Ветлужский (Лавренев С.В.), Тонкинский (Баев А.В.), Шарангский (Ожиганов Д.О.), Тоншаевский (Стремин С.Ю.):

9.1. Проработать вопрос возможности приобретения дополнительных резервных источников снабжения электрической энергии требуемой мощности для обеспечения резервного электроснабжения котельных, объектов водоснабжения и водоотведения.

9.2. Проработать вопрос необходимости повышения существующей категории надежности электроснабжения помещений единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, путем обеспечения дополнительного электроснабжения от резервных источников снабжения электрической энергии или подачи заявок в сетевые организации на изменение


категории надежности электроснабжения.

9.3. Провести внеплановый инструктаж персоналу единой дежурной диспетчерской службы по выполнению требований регламентов и соглашений по взаимодействию и обмену информацией при возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций.

9.4. Представить в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области отчет по исполнению пункта 9.3. данного протокола.

10. Рекомендовать администрациям городских и муниципальных округов Нижегородской области при возникновении массовых нарушений электроснабжения потребителей, в случае недостаточности располагаемого парка РИСЭЭ, организовывать необходимое взаимодействие с муниципальными образованиями Нижегородской области не попавшими в зону отключений, по привлечению дополнительных РИСЭЭ.

Председатель



М.А.Братыгин