



ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области

19 декабря 2025 года

г. Нижний Новгород

Сл-329-1179309/25

№

Председатель:

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, заместитель руководителя штаба

М.А.Куренков

Ответственный секретарь:

ведущий консультант отдела электроэнергетики управления энергетики министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

А.Г.Февралев

Присутствовали:

начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Дальнеконстантиновского муниципального округа Нижегородской области

Б.М.Артмеладзе

заместитель руководителя Нижегородского УФАС России

И.В.Баранов

заместитель генерального директора по вопросам развития энергокомплекса – главный инженер АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

А.Ф.Беляев

заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

М.А.Братыгин

директор АО «Борский Водоканал»

А.В.Везломцев

заместитель главы администрации Варнавинского муниципального округа Нижегородской области

А.А.Воронов

заместитель главы администрации городского округа город Бор Нижегородской области	А.Г.Ворошилов
первый заместитель генерального директора АО «Верхне-Волжская энергетическая компания»	А.В.Гарин
заместитель генерального директора по реализации газа АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»	А.А.Горбенко
начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области	Д.П.Горбунов
первый заместитель главы администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области	М.Н.Гусев
заместитель главы администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области	Д.Е.Дергунов
заместитель главы, начальник управления инженерной инфраструктуры и общественной безопасности администрации Княгининского муниципального округа	О.К.Заварзин
заместитель генерального директора по эксплуатации компрессорных станций ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»	А.Н.Зеваков
глава местного самоуправления Сосновского муниципального округа Нижегородской области	А.С.Зимин
главный инженер - первый заместитель генерального директора ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»	А.В.Каширин
заместитель главы администрации, начальник УСЭТ ЖКЖ и благоустройства администрации Спасского муниципального округа Нижегородской области	С.Н.Кинзябаев
заместитель главного диспетчера по режимам Филиала АО «СО ЕЭС» «Нижегородское РДУ»	Т.В.Колчин
заместитель главы администрации Тонкинского	Е.В.Кононов

муниципального округа Нижегородской области

начальник управления энергетики министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Нижегородской области

А.В.Костин

заместитель начальника Горьковской дирекции по
энергообеспечению – Трансэнерго – филиала
ОАО «Российские железные дороги»

А.П.Кузнецов

заместитель министра региональной безопасности
Нижегородской области

С.В.Кулагин

исполняющий обязанности главного инженера по
теплоснабжению АО «ОКО»

И.В.Купцов

заместитель директора по развитию сети и
технологическому присоединению
ООО «Специнвестпроект»

В.В.Лазарев

заместитель главы администрации Городецкого
муниципального округа Нижегородской области

Е.П.Маслов

исполняющий обязанности технического
директора – главного инженера Нижегородской
ГРЭС АО «Волга»

А.В.Майоров

начальник отдела по мобилизационной работе,
гражданской обороне, защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
городского округа город Первомайск
Нижегородской области

А.В.Машарский

начальник отдела ГО ЧС и ЕДДС администрации
Сосновского муниципального округа
Нижегородской области

В.О.Медведев

заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «Россети» - Нижегородское ПМЭС

П.В.Милязев

главный энергетик – начальник отдела главного
энергетика ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород»

М.В.Москвин

заместитель главы по строительству и жилищно-

А.В.Нагорнов

коммунальному хозяйству администрации
Лысковского муниципального округа
Нижегородской области

генеральный директор АО «Энергосетевая
Компания»

Д.А.Недоростков

заместитель главы администрации
Воскресенского муниципального округа
Нижегородской области

С.А.Привалов

директор департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации городского округа
город Дзержинск Нижегородской области

Д.В.Пырьев

исполняющий обязанности директора
МУП «Городской Водоканал» г. Кстово

С.Е.Ревин

начальник отдела государственного надзора в
сфере электроэнергетики и в области
безопасности гидротехнических сооружений
Волжско-Окского управления Ростехнадзора

С.В.Родионов

заместитель главы администрации Вадского
муниципального округа Нижегородской области

Д.Б.Романов

директор АО «Саровская электросетевая
компания»

В.А.Румянцев

заместитель технического директора ООО «Зефс-
Энерго»

К.А.Семин

руководитель государственной жилищной
инспекции Нижегородской области — главный
государственный жилищный инспектор
Нижегородской области

И.А.Сербул

заместитель главного инженера Филиала «Волго-
вятский» АО «Оборонэнерго»

О.В.Сергеев

главный инженер по водоснабжению и
водоотведению АО «ОКО»

О.В.Синев

начальник службы собственной безопасности
АО «Дзержинский водоканал»

А.Н.Синягин

первый заместитель директора ООО «Электросетевая компания Нижнего Новгорода»	В.Е.Скороходов
начальник управления технической инспекции филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»	М.В.Смолин
заместитель генерального директора ООО «Павловоэнерго»	О.В.Титов
директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»	Д.Г.Федоров
главный энергетик АО «Дзержинский водоканал»	Д.В.Шаров
заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»	В.М.Югин
начальник отдела электроэнергетики управления энергетики министерства энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области	А.Н.Яценко
представители администраций городских и муниципальных округов Нижегородской области	

I. Об организации работы в выходные и нерабочие праздничные дни с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г.

(Куренков М.А.)

1. Рекомендовать системообразующей территориальной сетевой организации на территории Нижегородской области – филиалу ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» (Федоров Д.Г.) и территориальным сетевым организациям для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в день проведения прямой линии Президента России В.В.Путина «Итоги года с Владимиром Путиным» 19 декабря 2025 г. обеспечить «режим технологической тишины» с безусловным запретом выполнения переключений и производства работ (за исключением работ, связанных с предотвращением развития и ликвидации последствий аварий) в

действующих электроустановках.

2. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям Нижегородской области (далее – РСО):

2.1. Представить в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, согласно направленным 12 декабря 2025 г. письмам, графики ответственных руководителей и дежурных лиц в выходные и нерабочие праздничные дни, на каждую дежурную смену, с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г.

Срок – до 22 декабря 2025 г.

2.2. Представить в адрес администраций городских и муниципальных округов Нижегородской области, с учетом зоны эксплуатационной ответственности, графики ответственных руководителей и дежурных лиц в выходные и нерабочие праздничные дни, на каждую дежурную смену, с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г.

Срок – до 22 декабря 2025 г.

2.3. Обеспечить взаимодействие оперативного и административно-технического персонала в национальном мессенджере «МАХ».

2.4. Совместно с администрациями городских и муниципальных округов Нижегородской области обеспечить перевод каналов связи в национальный мессенджер «МАХ» для обмена информацией о технологических нарушениях, отключениях и авариях на сетях ресурсоснабжения.

Срок – до 26 декабря 2025 г.

3. Рекомендовать администрациям городских и муниципальных округов Нижегородской области организовать информационную кампанию по переходу в национальный мессенджер «МАХ».

Срок – до 26 декабря 2025 г.

4. Рекомендовать субъектам топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК) Нижегородской области на период с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г.:

4.1. Разработать инструкцию по действиям персонала при поступлении сигнала «Беспилотная опасность».

4.2. Сформировать графики ежедневных посещений объектов со стороны административно-управленческого персонала с целью проверки качества несения службы охраняемыми предприятиями, а также готовности сил и средств со стороны диспетчерского и оперативно-ремонтного персонала.

4.3. Обеспечить объезд не реже 1 раза в сутки объектов, не имеющих постоянного дежурного персонала, персоналом службы безопасности объектов, или персоналом аварийно-выездных бригад подстанций, или аварийно-выездных бригад распределительных сетей.

5. Рекомендовать субъектам ТЭК и РСО:

5.1. Ввести на подведомственном оборудовании «режим технологической тишины» в период с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г. за исключением работ, связанных с предотвращением развития и ликвидации последствий аварий.

5.2. Обеспечить нормальные схемы электро- тело- и водоснабжения в период с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г.

5.3. Провести внеочередные осмотры линий электропередачи, оборудования подстанций, тепловых станций, котельных, в том числе с проведением тепловизионного контроля контактных соединений.

Срок – до 26 декабря 2025 г.

5.4. Принять меры по устранению дефектов, выявленных в ходе проведенных внеочередных осмотров и требующих незамедлительного устранения.

Срок – до 30 декабря 2025 г.

5.5. Представить в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области отчет об исполнении пунктов 5.3 и 5.4 настоящего протокола.

Срок – до 30 декабря 2025 г.

5.6. Организовать круглосуточное функционирование и обеспечить постоянную связь диспетчерских служб колл-центров и руководителей, определенных в качестве дежурных на период с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г.

5.7. Организовать информационное взаимодействие и информационный обмен между ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области в части информирования о каждом технологическом нарушении и авариях, количестве и составе привлекаемых сил и средств для устранения технологических нарушений и аварий, сроках восстановления ресурсоснабжения.

II. О текущей оперативной обстановке в энергосистеме Нижегородской области

(Колчин Т.В.)

1. Принять к сведению информацию заместителя главного диспетчера по режимам Филиала АО «СО ЕЭС» «Нижегородское РДУ» Колчина Т.В.:

1.1. О текущей оперативной обстановке в энергосистеме Нижегородской области, потреблении электроэнергии с нарастающим итогом с начала 2025 года, объеме выработки электроэнергии в 2025 году, запасах топлива на электростанциях.

1.2. Об аварийности в энергосистеме Нижегородской области с начала 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года:

- о росте на 4,9% на объектах электросетевого хозяйства электросетевых компаний и потребителей электроэнергии номинальным классом напряжения 110 кВ и выше (170 технологических нарушений в 2025 году/162 технологических нарушений в 2024 году);

- о снижении на 11,1% на объектах генерации (40 технологических нарушений в 2025 году/45 технологических нарушений в 2024 году).

III. О взаимодействии дежурной службы штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области с дежурной службой Федерального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения

(Горбунов Д.П.)

1. Принять к сведению информацию начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области Горбунова Д.П.:

- о порядке взаимодействия дежурной службы штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области (ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области) с дежурной службой Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральным штабом) – САЦ Минэнерго.

- о предварительном прогнозе погоды Гидрометцентра России на зимний период 2025 – 2026 годов.

IV. О готовности обеспечения надежной работы объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в выходные и нерабочие праздничные дни с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г.

(Милязев П.В., Федоров Д.Г., Купцов И.В., Синев О.В.)

1. Принять к сведению информацию субъектов электроэнергетики и ресурсоснабжающих организаций:

- о готовности к работе в круглосуточном режиме дежурных служб и «горячих линий» в выходные и праздничные дни с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г.;

- о принятых мерах по антитеррористической защищенности объектов энергетики, объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения;

- об обеспечении противопожарного режима и пожарной безопасности в

выходные и праздничные дни с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г.;

- о готовности аварийных бригад к проведению аварийно-восстановительных работ;

- об организованном взаимодействии в части межведомственного информационного обмена (наличии в круглосуточном режиме диспетчерского персонала, регламента и схем передачи информации) с организациями в сфере тепло- водоснабжения, территориальными сетевыми организациями и администрациями муниципальных образований Нижегородской области при ликвидации аварий и аварийных ситуаций;

- о существующих резервах необходимых материалов, техники, оборудования и автотранспорта для оперативной ликвидации возможных технологических нарушений и аварийных ситуаций;

- о текущей ситуации с топливообеспечением объектов генерации электрической и тепловой энергии (только для генерирующих компаний);

- о готовности резервного электроснабжения социальнозначимых объектов и объектов жизнеобеспечения от резервных источников снабжения электрической энергии (далее – РИСЭЭ);

- об организованной работе в случае нарушения внешнего электроснабжения: котельных, канализационных насосных станций, водозаборов, тепловых.

2. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности главного инженера по теплоснабжению АО «ОКО» Купцова И.В. о имеющейся на балансе АО «ОКО» одной мобильной котельной контейнерного типа.

3. Рекомендовать администрациям городских и муниципальных округов Нижегородской области в случае возникновения аварий на котельных обратиться в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области для вынесения на заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области вопроса направления мобильной котельной АО «ОКО» для обеспечения временного теплоснабжения потребителей.

4. Рекомендовать филиалу ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» (Федоров Д.Г.) и АО «ОКО» (Сивохин Д.Г.) организовать качественную работу «Горячих линий» для приема в круглосуточном режиме заявок от потребителей о произошедших отключениях и представления в полном объеме информации о сроках выполнения аварийно-восстановительных работ и восстановлении ресурсоснабжения.

6. Рекомендовать Филиалу АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ (Ионов А.А.) в целях минимизации необходимости превентивного ввода графиков временного отключения потребления после единичных отключений

ЛЭП и электросетевого оборудования 110 кВ и выше определить перечень электросетевых элементов, по которым целесообразно уточнить (увеличить) величины кратковременной (до 20 минут включительно) и длительной (до 24 часов) аварийных перегрузок на период отопительного сезона 2025-2026 годов, направить соответствующие запросы владельцам ЛЭП и объектов электроэнергетики.

Срок – до 23 декабря 2025 г.

7. Рекомендовать филиалу ПАО «Россети» - Нижегородское ПМЭС (Багалин Д.В.), филиалу ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» (Федоров Д.Г.), АО «Верхне-Волжская энергетическая компания» (Гарин А.В.), ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова» (Гинятов Н.Х.), Горьковская дирекция по энергообеспечению – Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» (Корнеев В.А.), ООО «Павловоэнерго» (Орлова Ю.Н.), ООО «Нижегородская электросетевая компания» (Недоростков Д.А.), АО «Энергосетевая компания» (Недоростков Д.А.), ООО «Электросетевая компания Нижнего Новгорода» (Маслов В.А.), ООО «ЭнергоТранспорт» (Ялышев С.В.), ООО «Специнвестпроект» (Афанасьев К.М.), ООО «Зефс-Энерго» (Аксиньин В.Б.), АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (Румянцев А.В.), филиал «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (Варгузин Ю.П.), Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» (Гнеушева И.А.), ООО «Автозаводская ТЭЦ» (Кулагин В.Б.), Нижегородская ГРЭС АО «Волга» (Майоров А.В.) при поступлении запросов по пункту 6 раздела IV настоящего протокола выполнить анализ возможности (при необходимости – соответствующие расчеты) разрешения кратковременной (до 20 минут включительно) и длительной (до 24 часов) аварийных перегрузок на период отопительного сезона 2025-2026 годов по электросетевым элементам 110 кВ, указанным в запросе Филиала АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ.

Срок – до 26 декабря 2025 г.

Председатель



М.А.Куренков