



ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области

12 января 2024 года

г. Нижний Новгород

Сл-329-19703/24

№ _____

Председатель:

Министр энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Нижегородской области

М.Ю.Морозов

Ответственный секретарь:

ведущий консультант отдела электроэнергетики
управления энергетики министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Нижегородской области

А.Г.Февралев

Присутствовали:

генеральный директор ООО «Специнвестпроект»

К.М.Афанасьев

директор филиала ПАО «Россети» -
«Нижегородское ПМЭС»

Д.В.Багалин

заместитель генерального директора по вопросам
развития энергокомплекса – главный инженер
АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

А.Ф.Беляев

заместитель руководителя Волжско-Окского
управления Ростехнадзора

В.Ю.Борисов

первый заместитель генерального директора
АО «Верхне-Волжская энергетическая компания»

А.В.Гарин

первый заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» -
«Нижновэнерго»

Ю.А.Глебов

первый заместитель главы администрации

М.Н.Гусев

городского округа город Арзамас Нижегородской области

главный энергетик АО «Теплоэнерго»

М.А.Иванов

технический директор АО «Нижегородский водоканал»

В.К.Козлов

технический директор ООО «Электросети»

Д.Ю.Коньков

заместитель начальника Горьковской дирекции по энергообеспечению – Трансэнерго – филиала ОАО «Российские железные дороги»

А.П.Кузнецов

директор филиала АО «СО ЕЭС» «Нижегородское РДУ»

Д.В.Лазебников

заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети» - Нижегородское ПМЭС

П.В.Милязев

генеральный директор АО «Энергосетевая Компания», генеральный директор ООО «Нижегородская электросетевая компания»

Д.А.Недоростков

генеральный директор ООО «Павловоэнерго»

Ю.Н.Орлова

директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа города Дзержинска Нижегородской области

А.Е.Платонов

директор АО «Саровская электросетевая компания»

В.А.Румянцев

заместитель директора, начальник управления инженерной инфраструктуры департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода

С.М.Самсонов

заместитель генерального директора ООО «Зефс-Энерго»

К.А.Семин

заместитель главного инженера Филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго»

О.В.Сергеев

первый заместитель директора

В.Е.Скороходов

ООО «Электросетевая компания Нижнего
Новгорода»

заместитель главы администрации Кстовского
муниципального округа Нижегородской области

А.Н.Спирин

**I. О текущей оперативной обстановке в энергосистеме: баланс
электроэнергии и тренды изменений, запасы топлива, значимые
технологические нарушения, проблемные вопросы**

(Лазебников Д.В.)

1. Принять к сведению информацию директора Филиала АО «СО ЕЭС» «Нижегородское РДУ» Лазебникова Д.В.:

1.1. О текущей оперативной обстановке в энергосистеме Нижегородской области, потреблении электроэнергии в 2023 году (по состоянию на 31 декабря 2023 г.), запасах топлива на электростанциях.

1.2. Об увеличении аварийности с начала 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года по ВЛ 110 кВ (19 отключений в 2024 году/4 отключения в 2023 году: 1 января 2024 г. 2 раза отключалась ВЛ 110 кВ Дзержинская ТЭЦ – Павлово №2 с отпайками (ВЛ 130) по причине перекрытия проводов при запуске фейерверка; 11 января 2024 г. 2 раза отключалась ВЛ 110 кВ Дзержинская ТЭЦ – Павлово № 2 с отпайками (ВЛ 130) и 11 раз отключалась ВЛ 110 кВ Дзержинская ТЭЦ – Павлово №1 с отпайками (ВЛ 123) по причине схлеста проводов при порывистом ветре; 12 января 2024 г. 4 раза отключалась ВЛ 110 кВ Дзержинская ТЭЦ – Павлово № 1 с отпайками (ВЛ 123) по причине схлеста проводов при порывистом ветре).

2. Рекомендовать филиалу ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» (Федоров Д.Г.) разработать отдельную программу повышения надежности функционирования сети 110 кВ и выше филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго».

**II. Об организации надежного ресурсоснабжения потребителей в условиях
низких температур наружного воздуха**

(Морозов М.Ю., Глебов Ю.А., Орлова Ю.Н.)

1. Принять к сведению информацию о необходимости с 12 января 2024 г. в

соответствии с запросом прокуратуры Нижегородской области передачи центральной дежурно-диспетчерской службой ГКУ «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области» всей информации по инцидентам и аварийным отключениям в сетях ресурсоснабжения в прокуратуру Нижегородской области для последующей подготовки сводной информации по итогам прохождения отопительного периода о деятельности ресурсоснабжающих организаций в части оперативности принятия решений по устранению технологических нарушений и возобновления ресурсоснабжения потребителей, в том числе относящихся к категории население и социальнозначимые.

2. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям, осуществляющих деятельность на территории Нижегородской области:

2.1. Завершать выполнение аварийно-восстановительных работ только после полного восстановления ресурсоснабжения конечных потребителей.

Срок – постоянно.

2.2. Размещать корректную и объективную информацию в сети Интернет на своих официальных сайтах о сроках выполнения работ по восстановлению ресурсоснабжения потребителей.

Срок – постоянно.

3. Рекомендовать администрациям городских и муниципальных округов Нижегородской области совместно с теплоснабжающим организациям провести проверку наличия схем оперативного реагирования или планов по ликвидации аварий и аварийных ситуаций для оценки готовности теплоснабжающих организаций к прохождению отопительного сезона.

4. Рекомендовать организациям осуществляющим деятельность на территории Нижегородской области в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения:

4.1. Провести работу с образовательными учреждениями по замеру температуры теплоносителя на входе и выходе из зданий образовательных учреждений.

Срок – незамедлительно.

4.2. Оказать содействие образовательным учреждениям по приведению температуры системы отопления в образовательных учреждениях соответствующей требуемым нормативам.


Срок – незамедлительно.

5. Рекомендовать филиалу ПАО «Россети Центр и Приволжье» -

«Нижновэнерго» (Федоров Д.Г.) провести штаб (совещание) с территориальными сетевыми организациями Нижегородской области с доведением информации по порядку информационного обмена при нарушении электроснабжения потребителей и отключениях электроэнергии.

Срок – до 13 января 2024 г.

Председатель



М.Ю.Морозов