



ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области

23 ноября 2022 года

г. Нижний Новгород

№ Сл-001-853201/22

Председатель:

заместитель Председателя Правительства
Нижегородской области, заместитель
руководителя штаба

В.А.Горев

Ответственный секретарь:

консультант отдела электроэнергетики
управления энергетики министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Нижегородской области

А.Г.Февралев

Присутствовали:

первый заместитель генерального директора
АО «Верхне-Волжская энергетическая компания»

А.В.Гарин

заместитель главного диспетчера по режимам
Филиала АО «СО ЕЭС» «Нижегородское РДУ»

Т.В.Колчин

заместитель директора департамента
региональной безопасности Нижегородской
области

С.В.Кулагин

главный инженер ООО «Специнвестпроект»

Р.А.Лимин

заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - «Нижегородское
ПМЭС»

П.В.Милязев

министр энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Нижегородской области

М.Ю.Морозов

заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»	Д.П.Прохоров
заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области	Д.А.Рябинин
начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области	В.Г.Синьков
заместитель директора ГКУ «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области»	Е.А.Смирнов
начальник Нижегородского Гидрометеоцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»	Л.В.Филина
главный инженер ООО «НПЭК»	Е.В.Чирков
начальник отдела электроэнергетики управления энергетики министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области	А.Н.Яценко
представители администраций муниципальных образований Нижегородской области	

I. О принятых мерах по восстановлению электроснабжения потребителей Нижегородской области вследствие неблагоприятных погодных условий в период с 22 по 23 ноября 2022 года

(Горев В.А., представители субъектов электроэнергетики, администраций муниципальных образований Нижегородской области)

1. Принять к сведению информацию:

- о ситуации по нарушению электроснабжения потребителей по состоянию на 12-00 23 ноября 2022 г.;
- о выявлении повреждений в Богородском муниципальном районе Нижегородской области опор на линиях электропередачи 110 кВ ВЛ-123, ВЛ-130;
- о непредставлении ПАО «Россети центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» (Прохоров Д.П.) в штаб по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области (далее – региональный Штаб) информации

по количеству отключений потребителей на текущее время, о расстановке сил и средств организации в разрезе муниципальных образований Нижегородской области, расстановке резервных источников электроснабжения, бригад и численности персонала, с указанием сроков по устранению нарушений электроснабжения в населенных пунктах муниципальных образований.

2. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Нижегородской области продолжить необходимое взаимодействие с территориальными электросетевыми организациями по устранению аварий, обеспечению подъезда техники, подключению социально-значимых потребителей к резервным источникам электроснабжения.

Срок – оперативно.

3. Рекомендовать филиалу ПАО «Россети центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» (Прохоров Д.П.) обеспечить:

- выполнение работ по восстановлению электроснабжения в муниципальных образованиях Нижегородской области

- обеспечить предоставление в региональный Штаб ранее не представленной информации по пункту 1 настоящего протокол

Срок – оперативно.

- обеспечить включение в тупиковом режиме линий электропередачи 110 кВ ВЛ-123, ВЛ-130 с отключением поврежденных участков. По результатам включения доложить в региональный Штаб.

Срок – оперативно.

4. В связи с неблагоприятными погодными условиями и возникновением массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории Нижегородской области целесообразно ввести с 23 ноября 2022 г. до полной ликвидации последствий и восстановления электроснабжения режим повышенной готовности.

Срок – оперативно.

Председатель

В.А.Горев

