



## ПРОТОКОЛ

### заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области

24 ноября 2025 года

г. Нижний Новгород

№ Сл-329-1077150/25

#### **Председатель:**

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, заместитель руководителя штаба

М.А.Куренков

#### **Ответственный секретарь:**

ведущий консультант отдела электроэнергетики управления энергетики министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

А.Г.Февралев

#### **Присутствовали:**

директор филиала ПАО «Россети» - Нижегородское ПМЭС

Д.В.Багалин

заместитель генерального директора по вопросам развития энергокомплекса – главный инженер АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

А.Ф.Беляев

заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

М.А.Братыгин

директор филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»

И.А.Гнеушева

директор филиала АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ

А.А.Ионов

исполняющий обязанности генерального директора ООО «Автозаводская ТЭЦ»

В.Б.Кулагин

директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»

Д.Г.Федоров

начальник отдела электроэнергетики управления  
энергетики министерства энергетики и жилищно-  
коммунального хозяйства Нижегородской  
области

А.Н.Яценко

**I. О мерах по обеспечению готовности к ликвидации последствий  
аварийных ситуаций, обусловленных ненормативными отключениями  
в результате внешних воздействий на объекты электроэнергетики**

---

(Куренков М.А., Братыгин М.А.)

1. Принять к сведению информацию заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Братыгина М.А. о решениях, принятых на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) под председательством Министра энергетики Российской Федерации Цивилива С.Е. по вопросам текущей режимно-балансовой ситуации в ЕЭС России после актов внешнего воздействия на объекты электроэнергетики от 11 ноября 2025 г.

2. Рекомендовать филиалу ПАО «Россети» - Нижегородское ПМЭС (Багалин Д.В.) и филиалу ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» (Федоров Д.Г.) обеспечить:

2.1. Внесение изменений в графики временного отключения потребления (далее – ГВО) в энергосистеме Нижегородской области с увеличением объема ГВО с текущего объема до 40 % прогнозируемой мощности потребления энергосистемы в часы максимальных нагрузок энергосистемы с целью обеспечения возможности ликвидации аварий при обесточении объектов электроэнергетики и обеспечения возможности ротации потребителей после ввода ГВО и их согласование с Филиалом АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ и со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области.

Срок – до 28 ноября 2025 г.

2.2. Срок действия измененных ГВО с момента их утверждения.

2.3. Приоритизацию включения в ГВО нагрузки промышленных потребителей относительно нагрузки населения и приравненных к нему категорий потребителей.

Срок – до 28 ноября 2025 г.

2.4. Приоритизацию включения в графики ограничения режима потребления электрической мощности нагрузки промышленных потребителей относительно нагрузки населения и приравненных к нему категорий потребителей.

Срок – до 28 ноября 2025 г.

2.5. Организацию и производство ремонтных работ на ЛЭП и

электросетевом оборудовании с возможностью включения в ночное время.

Срок – до 28 ноября 2025 г.

3. Рекомендовать филиалу «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» (Гнеушева И.А.), АО «Саровская генерирующая компания» (Сафонов С.А.), ООО «Автозаводская ТЭЦ» (Кулагин В.Б.):

3.1. Завершить ремонтные работы на генерирующем и электротехническом оборудовании, находящемся в плановом, внеплановом, аварийном ремонте, и обеспечить готовность к включению его в работу.

Срок – в кратчайший срок.

3.2. Обеспечить выполнение ремонтных работ только на генерирующем оборудовании, требующем устранения дефектов, препятствующих дальнейшей эксплуатации оборудования. Обеспечить планирование работ исходя из минимизации времени нахождения оборудования в ремонте и возможности оперативного включения его в работу в минимально возможные сроки аварийной готовности.

Срок – до 28 февраля 2026 г.

4. Рекомендовать Филиалу АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ (Ионову А.А.) исключить включение в месячные графики ремонтов на электростанциях, расположенных на территории Нижегородской области, основного энергетического оборудования вновь начинаемых плановых ремонтов в период с 1 декабря 2025 г. по 28 февраля 2026 г.

Срок – до 25 ноября 2025 г.

5. Рекомендовать главам администраций городских и муниципальных округов Нижегородской области:


5.1. Провести работу по выявлению фактов отсутствия резервных источников снабжения электрической энергии (далее – РИСЭЭ) на социально значимых объектах, а также наличия на этих объектах дополнительных мест (выносных адаптеров) подключения РИСЭЭ, привлекаемых от других собственников.

Срок – в кратчайшие сроки.

5.2. Принять меры к устранению выявленных недостатков по результату исполнения пункта 5.1 настоящего протокола.

Срок – в кратчайшие сроки.

Председатель



М.А.Куренков