



ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области (на 12:00)

18 октября 2023 года

г. Нижний Новгород

№ Сл-329-869843/23

Председатель:

Министр энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Правительства Нижегородской
области

М.Ю.Морозов

Ответственный секретарь:

начальник отдела электроэнергетики управления
энергетики министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Нижегородской
области

А.Н.Яценко

Присутствовали:

заместитель министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства нижегородской области

М.А.Братыгин

первый заместитель генерального директора
АО «Верхне-Волжская энергетическая компания»

А.В.Гарин

заместитель директора департамента
региональной безопасности Нижегородской
области

С.В.Кулагин

главный инженер ООО «Специнвестпроект»

Р.А.Лимин

заместитель генерального директора – директор
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» -
«Нижновэнерго»

Д.Г. Федоров

заместитель начальника Главного управления (по
антикризисному управлению), полковник

В.Н. Ситкин

внутренней службы

заместитель директора ГКУ «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области»

Е.А.Смирнов

начальник Нижегородского Гидрометеоцентра
ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»

Л.В.Филина

представители администраций муниципальных образований Нижегородской области

I. О принятых мерах по восстановлению электроснабжения потребителей Нижегородской области вследствие неблагоприятных погодных условий 17 октября 2023 г.

(Морозов М.Ю., Федоров Д.Г., представители администраций муниципальных образований Нижегородской области)

1. Принять к сведению информацию филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» об отключении 3-х ВЛ 110 кВ, 3-х ВЛ 35 кВ, 45 ВЛ 6 (10) кВ и 984 ТП 6 (10) кВ с общей присоединенной мощностью 327,5 МВт; об нахождении без электроснабжения 450 населенных пунктов, 28 737 домовладений, 36 430 человек; о задействованных в ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий 141 бригадах в составе 513 человек и 185 единицах техники.

2. Решили рекомендовать:

2.1. Администрациям муниципальных образований Нижегородской области усилить контроль за восстановлением электроснабжения социально-значимых объектов, в том числе с использованием резервных источников снабжения электрической энергией (далее - РИСЭ), и, в случае необходимости, подать заявки в адрес филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» на выделение дополнительных РИСЭ.

2.2. Филиалу ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» (Федоров Д.Г.):

2.2.1. Выделить и установить РИСЭ по заявкам администраций муниципальных образований Нижегородской области.

2.2.2. Предоставить информацию в штаб по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области:


- об обеспеченности РИСЭ и требуемом дополнительном их количестве;
- о задействованных в ликвидации последствий прохождения неблагоприятного атмосферного фронта сил и средств (с указанием привлеченных с соседних регионов).

- об организации взаимодействия (при необходимости) с

территориальными электросетевыми компаниями по устранению аварий и обеспечению подъезда техники.

Срок – оперативно.

Председатель



М.Ю.Морозов