



ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области

20 декабря 2021 года

г. Нижний Новгород

№ Сл-329-778240/21

Председатель:

заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, заместитель руководителя Штаба

М.А. Братыгин

Ответственный секретарь:

консультант отдела электроэнергетики управления энергетики министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

А.Г.Февралев

Присутствовали:

генеральный директор ООО «Специнвестпроект»

К.М.Афанасьев

заместитель генерального директора по вопросам развития энергокомплекса – главный инженер АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

А.Ф.Беляев

исполняющий обязанности заместителя руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора

В.Ю.Борисов

главный инженер филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»

А.Г.Ванин

генеральный директор ООО «Автозаводская ТЭЦ»

В.И.Гаврюшенко

первый заместитель генерального директора АО «Верхне-Волжская энергетическая компания»

А.В.Гарин

начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области	Д.П.Горбунов
директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» «Нижегородское ПМЭС»	В.Н.Гричанюк
главный энергетик АО «Теплоэнерго»	М.А.Иванов
исполняющий обязанности первого заместителя директора – Главного инженера филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»	А.И.Киселев
технический директор АО «Нижегородский водоканал»	В.К.Козлов
начальник горьковского территориального центра фирменного транспортного обслуживания – структурного подразделения Центра фирменного транспортного обслуживания – филиал ОАО «РЖД»	Д.Е.Козлов
начальник управления энергетики министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области	А.В.Костин
заместитель начальника Горьковской дирекции по энергообеспечению – Трансэнерго – филиала ОАО «Российские железные дороги»	А.П.Кузнецов
заместитель директора департамента региональной безопасности Нижегородской области	А.В.Кулагин
директор филиала АО «СО ЕЭС» «Нижегородское РДУ»	Д.В.Лазебников
исполняющий обязанности генерального директора АО «Энергосетевая Компания»	К.В.Маланьин
генеральный директор АО «НОКК»	А.Г.Минеев
представитель ООО «УгольГазЖелДорТранс»	Г.И.Недоспасов

первый заместитель руководителя государственной жилищной инспекции Нижегородской области – первый заместитель главного государственного жилищного инспектора Нижегородской области	Д.А.Петров
генеральный директор АО «Волгаэнергосбыт»	А.Г.Рачковский
исполнительный директор АО «Саровская электросетевая компания»	В.А.Румянцев
заместитель директора, начальник управления инженерной инфраструктуры департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода	С.М.Самсонов
технический директор ООО «Электросети»	В.А.Свешников
главный энергетик МП «Нижегородэлектротранс»	А.М.Селин
заместитель генерального директора ООО «Зефс- Энерго»	К.А.Семин
начальник отдела топливообеспечения министерства энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области	О.В.Синева
первый заместитель директора ООО «Электросетевая компания Нижнего Новгорода»	В.Е.Скороходов
начальник управления технической инспекции филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»	М.В.Смолин
заместитель генерального директора ООО «Павловоэнерго»	О.В.Титов
заместитель генерального директора ООО «Кредо Юнион»	О.В.Толкачев
начальник управления совершенствования технологий энергетического комплекса (Нижегородская ГРЭС) АО «Волга»	И.В.Федоров

заместитель главного энергетика – заместитель
начальника отдела главного энергетика
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

Н.В.Фоевцев

заместитель генерального директора по
реализации электроэнергии ПАО «ТНС энерго
Нижний Новгород»
первый заместитель директора – Главный
инженер филиала ПАО «РусГидро» -
«Нижегородская ГЭС»

Г.А.Шулимова

В.М.Югин

начальник отдела электроэнергетики управления
энергетики министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Нижегородской
области

А.Н.Яценко

I. О текущей ситуации с поставками топлива для объектов теплоснабжения Нижегородской области

(Братыгин М.А., Недоспасов Г.И., Толкачев О.В., Козлов Д.Е.)

1. Отметили отсутствие на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области представителей АО «Федеральная грузовая компания» и АО «Русский уголь».

2. Принять к сведению информацию представителя ООО «УгольГазЖелДорТранс» Недоспасова Г.И. и заместителя генерального директора ООО «Кредо Юнион» Толкачева О.В. о текущей ситуации с поставкой каменного угля для нужд организаций бюджетной сферы Нижегородской области.

3. Рекомендовать ООО «Кредо Юнион» (Федорова Н.А.) и Горьковскому территориальному центру фирменного транспортного обслуживания – структурного подразделения Центра фирменного транспортного обслуживания – филиал ОАО «РЖД» (Козлов Д.Е.) осуществлять мониторинг ситуации с отгрузкой АО «Русский уголь» каменного угля в адрес потребителей Нижегородской области и оперативно информировать министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.

Срок – еженедельно.

4. Рекомендовать ООО «УгольГазЖелДорТранс» (Сердаков Д.А.) принять участие в рабочем совещании в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (г. Нижний Новгород, ул. Горького, 150, каб. 511) с докладом о выполнении договорных обязательств

по поставке каменного угля для государственных заказчиков на ст. Арзамас-2.

Срок – 21 декабря 2021 г, 10:00.

II. О текущей оперативной обстановке в энергосистеме: баланс электроэнергии и тренды изменений, запасы топлива, значимые технологические нарушения, проблемные вопросы

(Лазебников В.В., Гричанюк В.Н., Федоров И.В., Братыгин М.А.)

1. Принять к сведению информацию директора Филиала АО «СО ЕЭС» «Нижегородское РДУ» Лазебникова Д.В.:

- О текущей оперативной обстановке в энергосистеме Нижегородской области, запасах топлива на электростанциях, аварийности в 2021 году в Нижегородской энергосистеме, проблемных вопросах.

- О планируемом 24 декабря 2021 г. вводе в эксплуатацию дистанционного управления оборудованием ПС 220 кВ «Борская» (управление распределительными устройствами 220 кВ будет из диспетчерского центра).

2. Принять к сведению информацию начальника управления совершенствования технологий энергетического комплекса (Нижегородская ГРЭС) АО «Волга» Федорова И.В. о причинах произошедшего 13 декабря 2021 г. технологического нарушения на Нижегородской ГРЭС и принятых мерах по недопущению подобной ситуации.

3. Принять к сведению информацию директора филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - «Нижегородское ПМЭС» Гричанюка В.Н.:

- О готовности к включению 21 декабря 2021 г. АТ-1 на ПС 220 кВ «Нагорная» после проведенного ремонта.

- О планируемом с 1 февраля 2022 г. изменения формы оперативного обслуживания ПС 220 кВ «Борская» в связи с осуществлением дистанционного управления оборудованием данной подстанции.

4. Рекомендовать АО «Волга» (Пондарь С.И.) представить в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области отчет и акт расследования причин аварии, произошедшей 13 декабря 2021 г. на Нижегородской ГРЭС.

Срок – до 11 января 2022 г.

5. Рекомендовать Филиалу АО «СО ЕЭС» «Нижегородское РДУ» (Лазебников Д.В.) и Волжско-Окскому управлению Ростехнадзора (Кокунов И.Б.) оказать необходимое содействие филиалу ПАО «ФСК ЕЭС» «Нижегородское ПМЭС» в подготовке и выдаче разрешительных документов для введения в работу АТ-1 на ПС 220 кВ «Нагорная».

Срок – до 22 декабря 2021 г.

III. О текущей ситуации с топливообеспечением объектов генерации и принятых мерах по обеспечению надежности функционирования объектов генерации в выходные и нерабочие праздничные дни с 31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г.

(Ванин А.Г., Гаврюшенко В.И., Беляев А.Ф., Федоров И.В.)

Принять к сведению информацию представителей генерирующих организаций:

- О сформированных запасах топлива на объектах генерации с превышением нормативов.

- О принятых мерах по обеспечению надежности функционирования объектов генерации в выходные и праздничные дни с 31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г.

IV. О готовности к работе электросетевого комплекса Нижегородской области в выходные и нерабочие праздничные дни с 31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г.

(Гричанюк В.Н., Беляев А.Ф., Афанасьев К.М., Семин К.А., Гарин А.В., Свешников В.А., Скороходов В.Е., Маланьин К.В., Титов О.В., Киселев А.И., Братыгин М.А.)

1. Принять к сведению информацию представителей ПАО «ФСК ЕЭС» «Нижегородское ПМЭС», филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» и территориальных сетевых организаций Нижегородской области о принятых мерах по обеспечению надежного электроснабжения потребителей электрической энергии на территории Нижегородской области в выходные и нерабочие дни с 31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г.:

- О готовности к проведению аварийно-восстановительных работ на объектах электроэнергетики при возникновении нарушений электроснабжения.

- О готовности резервного электроснабжения социальнозначимых объектов и объектов жизнеобеспечения от автономных источников электроснабжения.

- О функционировании в круглосуточном режиме «горячих линий» для оповещения населения о нарушении энергоснабжения и о сроках окончания аварийно-восстановительных работ.

- О существующих резервах необходимых материалов, техники, оборудования и автотранспорта для оперативной ликвидации возможных технологических нарушений и аварийных ситуаций.

2. Рекомендовать филиалу ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» (Прохоров Д.П.) дополнительно проработать возможность

увеличения числа входных каналов контакт-центров с целью оперативного получения информации о нарушениях электроснабжения непосредственно от потребителей электрической энергии.

V. О взаимодействии дежурной службы штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области с дежурной службой Федерального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения

(Горбунов Д.П.)

1. Принять к сведению информацию начальника Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Нижегородской области Горбунова Д.П. об информационном взаимодействии дежурной службы штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области (ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области) с Правительственной комиссией по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) и ФГБУ «САЦ Минэнерго России» (дежурная служба Федерального штаба) в соответствии с требованиями регламента взаимодействия Федерального штаба и штабов по обеспечению безопасности электроснабжения в субъектах Российской Федерации, утвержденного протоколом заседания Федерального штаба от 12 февраля 2015 г. № 15.

2. В связи с произошедшей ликвидацией юридического лица ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области» внести изменения в Регламент взаимодействия штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области с территориальными субъектами энергетики и Правительственной комиссией по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральным штабом), утвержденный протоколом заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области от 19 августа 2015 г. № П-33. Наименование дежурной службы штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области изложить в следующей редакции: «ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области».

VI. Общие вопросы

(Братыгин М.А.)


1. Рекомендовать субъектам электроэнергетики Нижегородской области:

1.1. Обеспечить выполнение Приказа Минэнерго России от

26 ноября 2021 г. № 1301 «Об обеспечении надежной работы объектов электроэнергетики в выходные и нерабочие праздничные дни в 2022 году».

1.2. В связи с прогнозируемой в декабре 2021 года экстремально холодной погодой принять дополнительные меры по повышению надежности работы энергооборудования, организовать учащенный контроль состояния маслonaполненного и элегазового оборудования, увеличить количество обходов и объездов трасс ЛЭП.

Председатель



М.А.Братыгин