



ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на
территории Нижегородской области

15.06.2010 года

№

25

г. Нижний Новгород

Председательствовал:

**Шанцев
Валерий
Павлинович**

Губернатор Нижегородской области

**Ответственный
секретарь штаба:**

**Бахарев
Илья Владимирович**

Ведущий эксперт отдела технического контроллинга
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ

Присутствовали:

**Иванов
Владимир
Александрович
Ульянов
Валерий Васильевич**

Вице - губернатор Нижегородской области

**Андрус
Сергей
Тимофеевич
Лазебников
Дмитрий Витальевич**

Министр жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса
Нижегородской области – заместитель
руководителя Штаба

Заместитель генерального директора по техническим
вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» - заместитель руководителя штаба
Директор Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Нижегородское РДУ – заместитель
руководителя Штаба

**Ковалев
Дмитрий
Геннадьевич
Кузьмин
Владимир
Васильевич**

Первый заместитель директора – главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ

Начальник отдела по надзору за электростанциями,
электрическими сетями и гидротехническими
сооружениями Волжско-Окского управления
Ростехнадзора

Куликов Александр Леонидович Небов Николай Владимирович Процкий Александр Васильевич Подлягин Михаил Викторович	Директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» «Нижегородское ПМЭС»
Солдатов Геннадий Борисович Супернак Владислав Альбертович Ушаков Евгений Викторович Шавин Олег Борисович Шиканов Алексей Александрович	Начальник оперативно-распорядительного управления Губернатора Нижегородской области
	Первый заместитель руководителя Горьковской железной дороги Филиала ОАО «РЖД»
	Заместитель директора по техническим вопросам, главный инженер филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
	Заместитель начальника Оперативно распорядительного управления Правительства Нижегородской области
	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области
	Генеральный директор ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - директор филиала «Нижновэнерго»
	Начальник главного управления МЧС по Нижегородской области

Повестка заседания:

1. О ликвидации последствий стихийных явлений 12-13.06.2010, приведших к массовым отключениям с обесточиванием потребителей в электрических сетях Нижегородской энергосистемы.

Выступили:

Шанцев В.П., Ульянов В.В., Куликов А.Л., Подлягин М.В., Лазебников Д.В.,
Процкий А.В., Шиканов А.А.


Коллегиально решили:

1. Принять к сведению информацию об оперативной обстановки в сети 6-500 кВ и проведении восстановительных работ:
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ (Лазебникова Д.В.),
Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» «Нижегородское ПМЭС» (Куликова А.Л.),
Филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
(Подлягина М.В.),
Главного управления МЧС по Нижегородской области (Шиканова
А.А.),
Горьковская железная дорога Филиал ОАО «РЖД» (Процкий А.В.).

2. Принять к сведению информацию Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» «Нижегородское ПМЭС» (Куликова А.Л.) о проведении восстановительных работ и планируемом сроке включения в работу:
 - 2.1. ВЛ 220 кВ Рыжково – Мантурово в 21-00 15.06.2010 года.
 - 2.2. ВЛ 220 кВ Семенов – Рыжково в 03-00 16.06.2010 года.
3. Принять к сведению информацию Филиала «Нижевоэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Подлягина М.В.) о:
 - 3.1. Включении в работу Воскресенск – Зубилиха.
 - 3.2. Проведении восстановительных работ и планируемом сроке включения в работу:
 - 3.2.1. ВЛ 110 кВ №103 в 21-00 15.06.2010 года,
 - 3.2.2. ВЛ 110 кВ Ильинская в 23-00 15.06.2010 года.
4. Провести облет транзита 110 кВ от ПС 220 кВ Семеновская до ПС 220 кВ Котельнич.
 Отв.- Филиал «Нижевоэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Подлягина М.В.), Главное управления МЧС по Нижегородской области (Шиканов А.А.)
 Срок: - 16.06.2010 года.
5. Внести изменения в приказ о расследовании, а именно включить в комиссию представителей Горьковская железная дорога Филиал ОАО «РЖД».
 Отв.- Волжско – Окское управление Ростехнадзора (Вьюнов В.С.)
6. Принять к сведению информацию Горьковской железной дороги Филиала ОАО «РЖД» (Процкий А.В.): о проведении восстановительных работ и планируемом сроке включения в работу «В» 110 кВ ВЛ 110 кВ №164 на ПС 110 кВ Быструха в 06-00 16.06.2010 года.
7. Определить датой проведения следующего заседания Штаба в 12-00 16.06.2010 года, в здании Филиал «Нижевоэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области (Ульянов В.В).

Заместитель руководителя штаба

Ответственный
секретарь штаба


В. В. Ульянов


И. В. Бахарев