



ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области

13 сентября 2022 года

г. Нижний Новгород

№ Сл-329-645420/22

Председатель:

заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, заместитель руководителя штаба

М.А.Братыгин

Ответственный секретарь:

консультант отдела электроэнергетики управления энергетики министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

А.Г.Февралев

Присутствовали:

первый заместитель директора – главный диспетчер Филиала АО «СО ЕЭС» «Нижегородское РДУ»

А.А.Ионов

первый заместитель директора – Главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»

А.И.Киселев

заместитель главного диспетчера по режимам Филиала АО «СО ЕЭС» «Нижегородское РДУ»

Т.В.Колчин

начальник управления энергетики министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

А.В.Костин

начальник отдела повышения эффективности производства ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»

Д.В.Молев

директор филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»

А.Г.Фролов

начальник отдела электроэнергетики управления
энергетики министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Нижегородской
области

А.Н.Яценко

I. О частом включении в работу по оптимизации оборудования ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» в связи с проведением ремонтных работ на линиях электропередачи 110 кВ филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»

(Братыгин М.А., Фролов А.Г., Ионов А.А., Колчин Т.В., Киселев А.И.)

1. Принять к сведению информацию директора филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» Фролова А.Г.:

- О частых включениях/отключениях и избыточном составе (с точки зрения филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс») генерирующего оборудования по результатам оптимизационного расчета ВСВГО (выбора состава включенного генерирующего оборудования), негативно влияющем на надежность работы основного оборудования ТЭЦ и снижении степени готовности к осенне-зимнему периоду;

- О необходимости переноса планового ремонта ВЛ 110 кВ, 220 кВ и 500 кВ на начало и окончание отопительного периода.

2. Принять к сведению информацию первого заместителя директора – главного диспетчера Филиала АО «СО ЕЭС» «Нижегородское РДУ» Ионова А.А.:

- О формировании Филиалом АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ (далее – Нижегородское РДУ) годовых и месячных графиков ремонтов на основании предложений собственников генерирующего и электросетевого оборудования. При этом сроки ремонтов электросетевого оборудования определяются Нижегородским РДУ исходя из состава и продолжительности ремонтов и наличия необходимых резервов генерирующих мощностей на электростанциях.


- Об оптимизационных расчетах технологии ВСВГО обеспечивающих необходимые пуски и остановки генерирующего оборудования для приведения параметров электроэнергетического режима энергосистем к допустимым значениям при возможных нормативных возмущениях, установленных в Методических указаниях по устойчивости энергосистем, утвержденных приказом Минэнерго России от 3 августа 2018 г. № 630, исключая необходимость ввода

графиков временного отключения потребления.

3. Принять к сведению информацию первого заместителя директора – Главного инженера филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижегородский» Киселева А.И. о невозможности смещения сроков плановых ремонтов основной сети 110 кВ на осенне-зимний период в связи с влиянием незавершенных ремонтов на надежность электроснабжения и на индекс готовности к осенне-зимнему периоду.

4. Рекомендовать филиалу «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» (Фролов А.Г.) разработать предложения (мероприятия) и выйти с инициативой в Ассоциацию «НП Совет рынка» на изменение правил расчета состава и работы генерирующего оборудования в части снижения частоты пуска и останова оборудования на ТЭЦ.

Председатель



М.А.Братыгин