



ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области

11 марта 2026 года

г. Нижний Новгород

№ Сл-329-221165/26

Председатель:

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, заместитель руководителя штаба

М.А.Куренков

Ответственный секретарь:

ведущий консультант отдела электроэнергетики управления энергетики министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

А.Г.Февралев

Присутствовали:

генеральный директор ООО «Специнвестпроект»

К.М.Афанасьев

директор Филиала ПАО «Россети» - Нижегородской ПМЭС

Д.В.Багалин

заместитель генерального директора по вопросам развития энергокомплекса – главный инженер АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

А.Ф.Беляев

первый заместитель директора – главный диспетчер Филиала АО «СО ЕЭС» «Нижегородское РДУ»

К.А.Богданов

заместитель генерального директора АО «Верхне-Волжская энергетическая компания»

А.В.Гарин

главный энергетик ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова»

Е.А.Глазунов

операционный директор АО «Энергосетевая компания»	Е.В.Исаков
начальник управления энергетики министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области	А.В.Костин
заместитель начальника Горьковской дирекции по энергообеспечению – Трансэнерго – филиала ОАО «Российские железные дороги»	А.П.Кузнецов
исполняющий обязанности первого заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»	В.Л.Пехотин
главный инженер ООО «Нижегородская электросетевая компания»	С.М.Пронин
директор АО «Саровская электросетевая компания»	В.А.Румянцев
заместитель технического директора ООО «Зефс-Энерго»	К.А.Семин
заместитель главного инженера Филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго»	О.В.Сергеев
первый заместитель директора ООО «Электросетевая компания Нижнего Новгорода»	В.Е.Скороходов
заместитель директора ООО «Павловоэнерго»	О.В.Титов
директор ООО «Энерго Транспорт»	С.В.Ялышев
начальник отдела электроэнергетики управления энергетики министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области	А.Н.Яценко

I. О текущей оперативной обстановке в энергосистеме: баланс электроэнергии и тренды изменений, запасы топлива, значимые технологические нарушения, проблемные вопросы

(Богданов К.А.)

1. Принять к сведению информацию первого заместителя директора – главного диспетчера Филиала АО «СО ЕЭС» «Нижегородское РДУ» Богданова К.А.:

1.1. О текущей оперативной обстановке в энергосистеме Нижегородской области, потреблении электроэнергии с нарастающим итогом с начала 2026 года, объеме выработки электроэнергии с начала 2026 года, запасах топлива на электростанциях.

1.2. Об аварийности в энергосистеме Нижегородской области с начала 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года:

- на объектах электросетевого хозяйства электросетевых компаний и потребителей электроэнергии номинальным классом напряжения 110 кВ и выше (14 технологических нарушений в 2026 году/5 технологических нарушений в 2025 году);

- на объектах генерации (10 технологических нарушений в 2026 году/9 технологических нарушений в 2025 году).

II. О сценарном плане мероприятий по «Комплексной карте рисков для энергосистем Российской Федерации» и Нижегородской области по минимизации угроз (рисков) возникновения и последствий нарушений электроснабжения потребителей

(Костин А.В., Багалин Д.В., Пехотин В.Л.)

1. Утвердить сценарный план мероприятий по «Комплексной карте рисков для энергосистем Российской Федерации» и Нижегородской области по минимизации угроз (рисков) возникновения и последствий нарушений электроснабжения потребителей с учетом предложений и замечаний филиала ПАО «Россети» - Нижегородское ПМЭС и филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго».

III. О выполнении показателей используемых для расчета индекса надежного функционирования (ИНФ)

(Костин А.В., Кузнецов А.П., Сергеев О.В., Ялышев С.В., Титов О.В.)

1. Принять к сведению информацию начальника управления энергетики министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Костина А.В. об индексах надежного функционирования (далее – ИНФ), ниже 85, согласно сведениям Минэнерго России: Горьковской дирекции по

энергообеспечению – Трансэнерго – филиала ОАО «Российские железные дороги» - 67, Филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» - 77, ООО «Энерго Транспорт» - 80, ООО «Павловоэнерго» - 80, что соответствует высокому уровню риска функционирования.


2. Принять к сведению информацию заместителя начальника Горьковской дирекции по энергообеспечению – Трансэнерго – филиала ОАО «Российские железные дороги» Кузнецова А.П., заместителя главного инженера Филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» Сергеева О.В., директора ООО «Энерго Транспорт» Ялышева С.В., заместителя директора ООО «Павловоэнерго» Титова О.В. о причинах снижения ИНФ и принимаемых мерах по его достижению значения больше 85.

3. Рекомендовать Горьковской дирекции по энергообеспечению – Трансэнерго – филиала ОАО «Российские железные дороги» (Корнеев В.А.), Филиалу «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (Варгузин Ю.П.), ООО «Энерго Транспорт» (Ялышев С.В.), ООО «Павловоэнерго» (Орлова Ю.Н.) организовать необходимую работу по достижению значения ИНФ больше 85.

Срок – незамедлительно.

Приложение: Сценарный план мероприятий по «Комплексной карте рисков для энергосистем Российской Федерации» и Нижегородской области по минимизации угроз (рисков) возникновения и последствий нарушений электроснабжения потребителей на 5 л. в 1 экз.

Председатель



М.А.Куренков