



ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области

29 октября 2025 года

г. Нижний Новгород

№ Сл-329-990961/25

Председатель:

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, заместитель руководителя штаба

М.А.Куренков

Ответственный секретарь:

ведущий консультант отдела электроэнергетики управления энергетики министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

А.Г.Февралев

Присутствовали:

генеральный директор ООО «Специнвестпроект»

К.М.Афанасьев

директор МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода»

М.В.Баранов

первый заместитель директора – главный диспетчер Филиала АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ

К.А.Богданов

государственный инспектор отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений Волжско-Окского управления Ростехнадзора

Ю.Н.Васильев

начальник отдела организации оперативной службы ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области

А.А.Венецков

директор филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»	И.А.Гнеушева
заместитель главного инженера филиала ПАО «Россети» - Нижегородское ПМЭС	С.А.Грузинов
ведущий консультант отдела гражданской защиты и пожарной безопасности министерства региональной безопасности Нижегородской области	О.А.Данюкин
ведущий консультант отдела гражданской защиты и пожарной безопасности министерства региональной безопасности Нижегородской области	Т.А.Зародова
начальник управления жилья и инженерной инфраструктуры администрации Блахинского муниципального округа Нижегородской области	Э.Е.Кисельников
заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода	И.М.Ключева
заместитель начальника центра управления сетями по оперативной работе филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»	В.В.Кориниенко
начальник управления энергетики министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области	А.В.Костин
старший государственный инспектор отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений Волжско-Окского управления Ростехнадзора	А.Г.Кудряшов
заместитель министра региональной безопасности Нижегородской области	С.В.Кулагин
заместитель начальника (по оперативному обеспечению) Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской	Д.С.Лялькин

области

и.о. технического директора Нижегородской ГРЭС АО «Волга»	А.В.Майоров
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры администрации Кстовского муниципального округа Нижегородской области	Д.А.Маслов
заместитель главы администрации Городецкого муниципального округа Нижегородской области	Е.П.Маслов
начальник МКУ «УГОЧС и ЕДДС» Кстовского муниципального округа Нижегородской области	Ю.С.Нагорный
главный инженер АО «Верхне-Волжская энергетическая компания»	О.В.Петров
начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений Волжско-Окского управления Ростехнадзора	С.В.Родионов
заместитель технического директора ООО «Зефс-Энерго»	К.А.Семин
заместитель главы по строительству администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области	Е.А.Сидельникова
начальник управления технической инспекции филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»	М.В.Смолин
заместитель руководителя ГКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области»	Г.Б.Солдатов
заместитель главы администрации Кстовского муниципального округа Нижегородской области	А.Н.Спирин
заместитель главы администрации городского округа Сокольский Нижегородской области	В.С.Стрелкин

технический директор Кстовских тепловых сетей
филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»

А.Н.Тихонов

ведущий специалист отдела гражданской защиты
ГКУ «Управление по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Нижегородской области»

А.Г.Ярмоченко

**I. Об итогах проведенных учений «Ликвидация нарушения
нормального режима в Нагорно-Кудьминском, Балахнинском
энергорайонах энергосистемы Нижегородской области в условиях низкой
температуры наружного воздуха...»**

**(Костин А.В., Богданов К.А., Грузинов С.А., Корниенко В.В.,
Ключева И.М., Данюкин О.А., Спирин А.Н., Солдатов Г.Б.,
Кисельников Э.Е., Кудряшов А.Г., Маслов Е.П., Венецков А.А.,
Сидельникова Е.А., Лялькин Д.С., Стрелкин В.С., Васильев Ю.Н.)**

1. Принять к сведению информацию первого заместителя директора – главного диспетчера Филиала АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ Богданова К.А.:

- о ходе восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей в Балахнинском, Ковернинском, Городецком, Кстовском муниципальных округах и городских округах Сокольский и город Нижний Новгород.

- об оформлении протокола общесистемной противоаварийной тренировки 29 октября 2025 г. и последующем его направлении в адрес субъектов электроэнергетики;

- об успешно проведенной контрольной общесистемной противоаварийной тренировке 29 октября 2025 г.

2. Принять к сведению информацию заместителя главного инженера филиала ПАО «Россети» - Нижегородское ПМЭС Грузинова С.А.:

- о задействованных в тренировке 3-х подстанций 220 кВ и 1-ой подстанции 500 кВ;

- о привлеченных силах и средствах филиала ПАО «Россети» - Нижегородское ПМЭС к аварийно-восстановительным работам;

- о проведенном контроле и оценки действий оперативного персонала по восстановлению послеаварийной схемы;

- о проведенной проверке порядка передачи оперативной информации;

- об отработке порядка действий оперативного персонала подстанций и персонала охранного предприятия при угрозах атак беспилотных летательных

аппаратов.

3. Принять к сведению информацию заместитель начальника центра управления сетями по оперативной работе филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» Корниенко В.В.:

- о суммарно обесточенных 33 подстанциях (26 ПС 110 кВ, 7 ПС 35 кВ), 3295 ТП, 706 населенных пунктов, 318 569 жителей, 748 социальнозначимых объектов;

- о задействовании в проведении аварийно-восстановительных работах: 48 бригадах, 163 человек, 83 ед. техники;

- об организованном электроснабжении объектов жизнеобеспечения и социальнозначимых объектов от резервных источников снабжения электрической энергии (далее – РИСЭЭ);

- об организованном взаимодействии с населением во временных и мобильных пунктах работы с потребителями в населённых пунктах с наибольшим количеством обесточенных потребителей;

- об отработанных практических навыков по восстановлению электроснабжения социальнозначимых потребителей от РИСЭЭ;

- о достигнутых основных целях проведенной тренировки.

4. Принять к сведению информацию представителей администраций: Балахнинского, Ковернинского, Городецкого, Кстовского муниципальных округов и городских округов Сокольский и город Нижний Новгород о положительных итогах проведенных Учений.

5. Принять к сведению информацию представителей ГУ МЧС России по Нижегородской области, Волжско-Окского управления Ростехнадзора и департамента региональной безопасности Нижегородской области (посредников учений) о достигнутых положительных целях Учений.

6. Считать Учения состоявшимися с общей оценкой – хорошо.

7. Принять к сведению информацию заместителя начальника (по оперативному обеспечению) Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области Лялькина Д.С. о необходимости доведения информации о нарушении электроснабжения на территории муниципальных образований Нижегородской области до дежурной службы штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области.

8. Принять к сведению информацию заместителя руководителя ГКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области» Солдатов Г.Б. о необходимости проработки администрациями муниципальных образований Нижегородской области вопроса организации своевременного и полного


информирования населения о нарушении электроснабжения и сроках его восстановления.

9. Рекомендовать администрациям Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (Дранишников А.В.), Ковернинского муниципального округа Нижегородской области (Шмелев О.П.), Городецкого муниципального округа Нижегородской области (Мудров А.Ю.), Кстовского муниципального округа Нижегородской области (Уланов И.Г.), городского округа Сокольский Нижегородской области (Созонов А.М.), города Нижнего Новгорода (Шалабаев Ю.В.).

9.1. Проработать вопрос привлечения необходимого количества РИСЭЭ из смежных муниципальных образований для обеспечения электроснабжения объектов жизнеобеспечения и социальнозначимых объектов при возникновении нарушения электроснабжения потребителей.

9.2. Актуализировать карты действий по организации временного электроснабжения социально значимых объектов в случае нарушения их внешнего электроснабжения.

Председатель



М.А.Куренков