



ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области

11 июня 2024 года

г. Нижний Новгород

№ Сл-329-500955/24

Председатель:

Заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, заместитель руководителя штаба

М.А.Братыгин

Ответственный секретарь:

ведущий консультант отдела электроэнергетики управления энергетики министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

А.Г.Февралев

Присутствовали:

заместитель начальника центра (по оперативному обеспечению) Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Нижегородской области

К.А.Андреев

генеральный директор ООО «Специнвестпроект»

К.М.Афанасьев

заместитель генерального директора по вопросам развития энергокомплекса – главный инженер АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

А.Ф.Беляев

заместитель руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора

В.Ю.Борисов

первый заместитель генерального директора АО «Верхне-Волжская энергетическая компания»

А.В.Гарин

директор филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»

И.А.Гнеушева

главный инженер технической дирекции
ООО «Зефс-Энерго»

К.Ю.Ефремов

первый заместитель директора – главный
диспетчер Филиала АО «СО ЕЭС»
Нижегородское РДУ – заместитель руководителя
штаба

А.А.Ионов

заместитель начальника дирекции по тяговым
подстанциям Горьковской дирекции по
энергообеспечению – Трансэнерго – филиала
ОАО «Российские железные дороги»

В.А.Климов

технический директор ООО «Электросети»

Д.Ю.Коньков

заместитель директора департамента
региональной безопасности Нижегородской
области

С.В.Кулагин

генеральный директор ООО «Автозаводская
ТЭЦ»

А.В.Маруськин

заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «Россети» - «Нижегородское
ПМЭС»

П.В.Милязев

генеральный директор АО «Энергосетевая
Компания»

Д.А.Недоростков

исполнительный директор АО «Саровская
электросетевая компания»

В.А.Румянцев

заместитель директора, начальник управления
инженерной инфраструктуры департамента жилья
и инженерной инфраструктуры администрации
города Нижнего Новгорода

С.М.Самсонов

исполняющий обязанности главного инженера
Филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго»

О.В.Сергеев

первый заместитель директора
ООО «Электросетевая компания Нижнего
Новгорода»

В.Е.Скороходов

начальник управления технической инспекции
филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»

М.В.Смолин

заместитель генерального директора – директор
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» -
«Нижновэнерго»

Д.Г.Федоров

технический директор – главный инженер
энергетического комплекса Нижегородская ГРЭС
АО «Волга»

Р.Р.Хазеев

технический директор ООО «Павловоэнерго»

Л.К.Шальнов

начальник отдела электроэнергетики управления
энергетики министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Нижегородской
области

А.Н.Яценко

I. О текущей оперативной обстановке в энергосистеме: баланс электроэнергии и тренды изменений, запасы топлива, значимые технологические нарушения, проблемные вопросы

(Ионов А.А.)

1. Принять к сведению информацию первого заместителя директора – главного диспетчера Филиала АО «СО ЕЭС» «Нижегородское РДУ» Ионов А.А.:

1.1. О текущей оперативной обстановке в энергосистеме Нижегородской области, потреблении электроэнергии с нарастающим итогом с начала 2024 года, объеме выработки электроэнергии в 2024 году, запасах топлива на электростанциях.

1.2. О запланированном в рамках титула «Реконструкция ПС 220 кВ «Нагорная» (замена трансформаторной мощности 600 МВт):

- в период с 14 июня 2024 г. по 23 июля 2024 г. перезаводе АТ-3 стороной 220 кВ во вновь смонтированное КРУЭ 220 кВ (по стороне 110 кВ схема подключение остается без изменений);

- в период с 24 июля 2024 г. по 2 сентября 2024 г. перезаводе ВЛ 220 кВ Нижегородская-Нагорная №1 в КРУЭ 220 кВ;

- в период с 3 сентября 2024 г. по 13 октября 2024 г. перезаводе ВЛ 220 кВ Нагорная-Борская №1 во вновь смонтированное КРУЭ 220 кВ.

II. Об организованном мониторинге на территории Нижегородской области в пожароопасный период 2024 года

(Андреев К.А.)

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника центра (по оперативному обеспечению) Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Нижегородской области Андреева К.А.:

1.1. Об организованном ГУ МЧС России по Нижегородской области мониторинге погодных условий на территории Нижегородской области в период прохождения пожароопасного периода.

1.2. О прогнозируемых погодных условиях в период с 12 июня по 14 июня 2024 г. и сохраняющееся высокой (4 класса) пожароопасности лесов и торфяников.

III. О готовности объектов электроэнергетики к надежному функционированию в условиях в текущих и прогнозируемых погодных условиях

(Милязев П.В., Федоров Д.Г., Климов В.А., Беляев А.Ф., Сергеев О.В., Афанасьев К.М., Ефремов К.Ю., Гарин А.В., Коньков Д.Ю., Недоростков Д.А., Шальнов Л.К., Скороходов В.Е., Гнеушева В.А., Маруськин А.В., Хазеев Р.Р.)

1. Принять к сведению информацию представителей субъектов электроэнергетики Нижегородской области:

- о реализованных мероприятиях по обеспечению готовности соответствующих объектов электроэнергетики к надежному функционированию генерирующих и электросетевых организаций, осуществляющих деятельность на территории Нижегородской области;

- о готовности персонала электросетевых компаний к проведению аварийно-восстановительных работ в случае возникновения нарушений энергоснабжения потребителей, достаточности аварийного запаса, а также резервных источников электроснабжения для организации временного электроснабжения социально значимых объектов;

- о готовности к круглосуточной работе и необходимости усиления горячих линий энергокомпаний, а также размещения на сайтах компаний и в средствах массовой информации о перерывах в передаче электрической энергии, прекращении или ограничении режима передачи электрической энергии, принимаемых мерах, сроках завершения восстановительных работ.

2. Принять к сведению информацию первого заместителя директора – главного диспетчера Филиала АО «СО ЕЭС» «Нижегородское РДУ» ИONOBA A.A.

об отсутствии в настоящий момент необходимости реализации дополнительных мер по предотвращению возникновения аварийных режимов в региональной энергосистеме.

IV. О взаимодействии дежурной службы штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области с дежурной службой Федерального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения

(Андреев К.А., Братыгин М.А.)


1. Принять к сведению информацию заместителя начальника центра (по оперативному обеспечению) Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Нижегородской области Андреева К.А.:

1.1. О порядке взаимодействия дежурной службы штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области (ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области) с дежурной службой Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральным штабом) – САЦ Минэнерго.

1.2. О готовности к работе в круглосуточном режиме дежурной службы регионального штаба, определенной в соответствии с пунктом 4.1. Регламента взаимодействия Федерального штаба и региональных штабов, утвержденного протоколом Федерального штаба от 12 февраля 2015 г. № 15.

2. Принять к сведению информацию заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Братыгин М.А. о необходимости межведомственного взаимодействия для передачи достоверной информации о произошедших технологических нарушениях на объектах электроэнергетики в САЦ Минэнерго и иные региональные и федеральные ведомства в соответствии с заключенными регламентами и соглашениями.

Председатель



М.А.Братыгин