



ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области

19 ноября 2021 года

г. Нижний Новгород

№ Сл-329-692833/21

Председатель:

и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, заместитель руководителя Штаба

М.А. Братыгин

Ответственный секретарь:

консультант отдела электроэнергетики управления энергетики министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

А.Г.Февралев

Присутствовали:

главный энергетик НАО «Гидромаш»

В.А.Алексеевцев

заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению – начальник центра управления сетями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»

Я.Н.Белин

заместитель генерального директора по вопросам развития энергокомплекса – главный инженер АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

А.Ф.Беляев

главный инженер АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»

А.Д.Бобков

начальник котельной ООО «ТК Ждановский»

А.В.Бобылев

главный инженер АО «Нормаль»

А.В.Гусев

главный инженер АО ПКО «Теплообменник»

С.В.Захаров

заместитель начальника дирекции по
эксплуатации Горьковской дирекции по
тепловодоснабжению структурного
подразделения Центральной дирекции по
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»

А.Е.Ковригин

главный энергетик АО «Арзамасский
приборостроительный завод имени
П.И. Пландина»

И.А.Конев

главный энергетик ПАО «Нител»

В.Г.Кряжев

директор ООО «ЖБС-5»

В.В.Кудрявцев

директор филиала АО «СО ЕЭС» Нижегородское
РДУ

Д.В.Лазебников

Генеральный директор АО «Завод «Электромаш»

А.Ю.Маслов

заместитель директора – Главный инженер
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» «Нижегородское
ПМЭС»

П.В.Милязев

главный энергетик филиала ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ» «НИИИС им. Ю.Е.Седакова»

С.Н.Миронов

главный энергетик ФКП «Завод имени
Я.М.Свердлова»

Х.А.Мухаметзянов

заместитель технического директора
ООО «Коммунальная сетевая компания»

В.В.Решетников

исполнительный директор ООО «Синтез Ока»

С.А.Рыбалченко

заместитель директора, начальник управления
инженерной инфраструктуры департамента
жилья и инженерной инфраструктуры
администрации г.Н.Новгорода

С.М.Самсонов

начальник отдела топливообеспечения
министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Нижегородской
области

О.В.Синева

старший государственный инспектор отдела по надзору за энергоустановками Волжско-Окского управления Ростехнадзора

Е.А.Трубашнова

начальник отдела электроэнергетики управления энергетики министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

А.Н.Яценко

I. О текущей оперативной обстановке в энергосистеме: баланс электроэнергии и тренды изменений, запасы топлива, значимые технологические нарушения, проблемные вопросы

(Лазебников В.В., Братыгин М.А.)

1. Принять к сведению информацию директора Филиала АО «СО ЕЭС» «Нижегородское РДУ» Лазебникова Д.В. о текущей оперативной обстановке в энергосистеме Нижегородской области, запасах топлива на электростанциях, аварийности в 2021 году в Нижегородской энергосистеме, проблемных вопросах.

2. Рекомендовать филиалу ПАО «ФСК ЕЭС» Нижегородское ПМЭС (Гричанюк В.Н.):

2.1. Обеспечить включение АТ-1 на ПС 220 кВ «Нагорная».

Срок – до 21 декабря 2021 г.

2.2. Представить в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области отчет о ходе выполнения работ по реконструкции ПС 220 кВ «Нагорная» (замена автотрансформатора АТ-1 на ПС 220 кВ «Нагорная»).

Срок – еженедельно.

3. Рекомендовать ООО «Володарск-Энерго» (Лунин О.С.) провести расследование и обеспечить размещение акта расследования в ПАК «База аварийности в электроэнергетике» по произошедшему 13 июня 2021 г. отключению ВЛ 110 кВ «Этилен-Сейма-ПТФ» с отпайкой на ПС 110 кВ «Жолнино» и ВЛ 110 кВ «Западная-Сейма ПТФ».

Срок – до 30 ноября 2021 г.

4. Рекомендовать ООО «Нижегородэлектросеть» (Недоростков Д.А.) провести расследование и обеспечить размещение акта расследования в ПАК «База аварийности в электроэнергетике» по произошедшим выводам в аварийный ремонт оборудования на ПС 110 кВ «Чайка»:

- 4 августа 2021 г. МВ 110 кВ «Блочная-12» (тип выключателя У-110).

- 6 августа 2021 г. МВ 110 кВ 112 (тип У-110).

Срок – до 30 ноября 2021 г.

5. Рекомендовать Филиалу ПАО «ФСК ЕЭС» Нижегородское ПМЭС

(Гричанюк В.Н.) провести расследование и обеспечить размещение акта расследования в ПАК «База аварийности в электроэнергетике» по произошедшему 20 сентября 2021 г. неполнофазному отключению выключателя В 220 Борская № 2 (У-220) на ПС 220 кВ «Нагорная».

Срок – до 30 ноября 2021 г.

6. Рекомендовать АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» (Капустин А.А.) провести расследование и обеспечить размещение акта расследования в ПАК «База аварийности в электроэнергетике» по произошедшему 16 октября 2021 г. отключению трансформатору Т-2 (16 МВА, 110/10 кВ) на ПС 110 кВ «Заводская».

Срок – до 30 ноября 2021 г.

7. Рекомендовать АО «Арзамасский машиностроительный завод» (Коренков А.К.) провести расследование и обеспечить размещение акта расследования в ПАК «База аварийности в электроэнергетике» по произошедшему 20 октября 2021 г. разрушению вентильного разрядника РВС-110 2 секции 110 кВ ПС 110 кВ «АМЗ».

Срок – до 30 ноября 2021 г.

II. О создании и поддержании необходимого запаса резервного топлива организациями, эксплуатирующими газоиспользующее оборудование

(Решетников В.В., Рыбалченко С.А., Бобков А.Ю., Маслов А.Ю., Захаров С.В., Алексеевцев В.С., Ковригин А.Е., Кудрявцев В.В., Кряжев В.Г., Миронов С.Н., Мухаметзянов Х.А., Бобылев А.В., Братыгин М.А.)

1. Отметили отсутствие на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области представителей ОАО «Силикатный завод № 1», ИП Михеев А.Л., ПАО «Павловский Завод им. Кирова».

2. Принять к сведению информацию представителей ООО «Коммунальная сетевая компания», ООО «Синтез ОКА», АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина», АО «Завод «Электромаш», АО ПКО «Теплообменник», НАО «Гидромаш», Горьковской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД», ООО «ЖБС-5», ПАО «Нител», филиала ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» «НИИИС им. Ю.Е.Седакова», ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова», ООО «ТК Ждановский» о текущем состоянии резервных топливных хозяйств и уровне нормативных запасов резервного топлива.

3. Рекомендовать ООО «Коммунальная сетевая компания» (Пичугин В.В.), ООО «Синтез ОКА» (Рыбалченко С.А.), ОАО «Силикатный завод №1» (Бурлаков А.Ю.), АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» (Капустин А.А.), АО «Завод «Электромаш» (Маслов А.Ю.), АО «Нормаль» (Володин А.В.), АО ПКО «Теплообменник» (Тягинькин В.В.), ИП Михеев А.Л. (Михеев А.Л.), НАО «Гидромаш» (Лузянин А.В.), Горьковской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной

дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» (Клевцов И.П.), ООО «ЖБС-5» (Кудрявцев В.В.), ПАО «Нител» (Самойлов С.Б.), ПАО «Павловский завод им. Кирова» (Бабушкин С.В.), филиалу ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» «НИИИС им. Ю.Е.Седакова» (Седаков А.Ю.), ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова» (Шумский Ю.Ф.), ООО «ТК Ждановский» (Коробкова Е.П.):

3.1. Принять необходимые меры по доведению резервных запасов топлива до нормативных и направить информацию о проведенных мероприятиях в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.

Срок – до 1 декабря 2021 г.

3.2. В случае отсутствия отпуска тепловой энергии сторонним потребителям или изменения параметров оборудования и его работы обратиться в АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» для рассмотрения вопроса исключения предприятия в графиков перевода потребителей на резервные виды топлива при похолоданиях или нарушениях технологического режима работы газотранспортной системы.

III. О плане мероприятий (дорожной карте) по принятию в установленном законодательством Российской Федерации порядке бесхозных объектов электросетевого хозяйства на территории Нижегородской области

(Братыгин М.Ю.)

Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по принятию в установленном законодательством Российской Федерации порядке бесхозных объектов электросетевого хозяйства на территории Нижегородской области (приложение).

Приложение: план мероприятий (дорожная карта) по принятию в установленном законодательством Российской Федерации порядке бесхозных объектов электросетевого хозяйства на территории Нижегородской области.

Председатель



М.А.Братыгин