



ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области

3 ноября 2023 года

г. Нижний Новгород

№ Сл-001-927495/23

Председатель:

Заместитель председателя
Правительства
Нижегородской области

В.А.Горев

Ответственный секретарь:

ведущий консультант отдела электроэнергетики
управления энергетики министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Нижегородской области

А.Г.Февралев

Присутствовали:

руководитель региональной службы по тарифам
Нижегородской области

Ю.Л.Алешина

генеральный директор ООО «Специнвестпроект»

К.М.Афанасьев

начальник отдела антимонопольного контроля
Управления Федеральной антимонопольной
службы по Нижегородской области

И.В.Баранов

заместитель директора ООО «Нижегородские
кабельный сети»

П.В.Бахтин

заместитель генерального директора
АО «Объединенная энергетическая компания»

Е.А.Белоусов

заместитель генерального директора по вопросам
развития энергокомплекса – главный инженер АО
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

А.Ф.Беляев

заместитель руководителя Волжско-Окского

В.Ю.Борисов

управления Ростехнадзора

инженер-энергетик ООО «ПСК «ТрансЭнерго»

Д.А.Боронов

заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

М.А.Братыгин

начальник отдела реализации энергоресурсов
ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова»

Т.М.Василенкова

директор ООО «Электромонтажная компания»

А.Г.Венидиктов

главный инженер АО «Объединенная энергетическая компания»

И.В.Гагарин

первый заместитель генерального директора
АО «Верхне-Волжская энергетическая компания»

А.В.Гарин

главный инженер Филиала ПАО «ОАК» -
НАЗ «Сокол»

А.В.Гуреев

главный инженер ООО «Приволжская сетевая компания»

Е.П.Домченко

помощник ответственного секретаря
Правительственной комиссии по обеспечению
безопасности электроснабжения (федерального
штаба)

Ю.Г.Ждан

директор АО «Выксаэнерго»

В.А.Журин

главный инженер ЗАО «Транссетьком-Волга»

И.Х.Измайлов

заместитель директора по электроэнергетике
ООО «Коммунальная Сетевая Компания»

Р.И.Кириллов

заместитель главного диспетчера по режимам
Филиала АО «СО ЕЭС» «Нижегородское РДУ»

Т.В.Колчин

технический директор ООО «Электросети»

Д.Ю.Коньков

начальник управления энергетики министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

А.В.Костин

Нижегородской области

начальник управления тарифного регулирования АО «Объединенная энергетическая компания»	А.А.Крылова
заместитель начальника Горьковской дирекции по энергообеспечению – Трансэнерго – филиала ОАО «Российские железные дороги»	А.П.Кузнецов
начальник цеха электроснабжения ПАО «Заволжский моторный завод»	И.А.Кузнецов
исполняющий обязанности директора МП «Инженерные сети»	М.А.Кузнецов
директор ООО «Нижегородская электросервисная компания»	В.В.Лазарев
директор ООО «Володарск-Энерго»	О.С.Лунин
заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области	Д.С.Лялькин
генеральный директор АО «Энергосетевая Компания», генеральный директор ООО «Нижегородская электросетевая компания»	Д.А.Недоростков
заместитель главного энергетика ПАО «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина»	В.А.Окладнов
главный энергетик Филиала ПАО «ОАК» - НАЗ «Сокол»	А.А.Погодин
исполняющий обязанности директора управления инфраструктурой АО «Завод «Красный Якорь»	Д.А.Протасов
начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений Волжско-Окского управления Ростехнадзора	С.В.Родионов
директор АО «Саровская электросетевая компания»	В.А.Румянцев

заместитель генерального директора ООО «Зефс-Энерго»	К.А.Семин
заместитель главного инженера Филиала «Волго-вятский» АО «Оборонэнерго»	О.В.Сергеев
исполняющий обязанности главного энергетика ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова»	А.Е.Сигов
главный инженер ООО «Электросетевая компания Нижнего Новгорода»	А.С.Сироткин
начальник Управления технической инспекции филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»	М.В.Смолин
главный специалист по энергохозяйству ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод»	Н.В.Тимофеев
заместитель генерального директора ООО «Павловоэнерго»	О.В.Титов
заместитель директора ООО «Приволжские электрические сети»	В.В.Ткаченко
директор ООО «Профит»	Б.В.Удалов
заместитель главного инженера по эксплуатации Дзержинской ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»	С.С.Хохлин
заместитель главного энергетика АО «Научно-производственное объединение «Правдинский радиозавод»	И.Г.Шипулин
директор ООО «ЭнергоТранспорт»	С.В.Ялышев

I. О выполнении рекомендаций протокола заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области от 6 октября 2023 г. № Сл-329-839794/23 по достижению значения индекса надежного функционирования больше 85

(Горев В.А., Гагарин И.В., Гуреев А.В., Венидиктов А.Г., Протасов Д.А., Кузнецов М.А., Удалов Б.В., Тимофеев Н.В., Окладнов В.А.)

1. Отметили отсутствие на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области представителей ООО «Этна» и ПАО «Завод «Красное Сормово».

2. Принять к сведению информацию главного инженера АО «Объединенная энергетическая компания» Гагарина И.В., главного инженера Филиала ПАО «ОАК» - НАЗ «Сокол» Гуреева А.В., директора ООО «Электромонтажная компания» Венидиктова А.Г. исполняющего обязанности директора управления инфраструктурой АО «Завод «Красный Якорь» Протасова Д.А., исполняющего обязанности директора МП «Инженерные сети» Кузнецова М.А., директора ООО «Профит» Удалова Б.В., главного специалиста по энергохозяйству ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» Тимофеева Н.В., заместителя главного энергетика ПАО «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина» Окладнова В.А. об организованной работе и принятых мерах по достижению индекса надежного функционирования (далее – ИНФ) значения 85 и более.

3. Рекомендовать Филиалу ПАО «ОАК» - НАЗ «Сокол» (Семенов В.М.), АО «Завод «Красный Якорь» (Барыкин Д.З.), МП «Инженерные сети» (Кузнецов М.А.), ООО «Профит» (Удалов Б.В.), ООО «Этна» (Сысоева О.Н.), ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» (Князев С.Ю.), ПАО «Завод «Красное Сормово» (Першин М.Н.), ПАО «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина» (Самойлов С.Б.) усилить работу по достижению ИНФ значения 85 и выше.

Срок – незамедлительно.

II. О результатах (оценках) территориальных сетевых организаций, к предотвращению нарушения электроснабжения, в том числе с учетом индекса надежного функционирования ТСО

(Братыгин М.А.)

1. Утвердить оценку готовности к предотвращению нарушений электроснабжения ТСО Нижегородской области, владеющих на праве собственности или ином законном основании только объектами электросетевого хозяйства с высшим классом номинального напряжения ниже 110 кВ:

1.1. Низкий уровень риска (ИНФ больше или равен 85) и статус «готов» к предотвращению нарушений электроснабжения:

- ООО «Паритет-НН»;
- ООО «Приволжские электрические сети»;
- АО «Выксаэнерго»;
- АО «Оборонэнерго» - филиал «Волго-Вятский»;
- ООО «Электросети»;
- ООО «Электросетевая компания Нижнего Новгорода»
- ООО «Нижегородские Кабельные Сети»;
- ООО «ЭнергоТранспорт»;
- ООО «Коммунальная сетевая компания»;
- филиал «Приволжский» ОАО «Объединенная энергетическая компания»;
- ООО «Электромонтажная компания».

1.2. Специальное решение («готов с условиями»):

- МП «Инженерные сети»;
- ПАО «Нижегородский телевизионный завод имени В.И. Ленина»;
- ООО «Профит»;
- АО «Завод «Красный Якорь».

2. Утвердить мероприятия по повышению индекса ИНФ организациям МП «Инженерные сети» (Кузнецов М.А.), филиалу «Приволжский» ОАО «Объединенная энергетическая компания» (Сухоруков И.В.), ПАО «Нижегородский телевизионный завод имени В.И. Ленина» (Самойлов С.Б.), ООО «Профит» (Удалов Б.В.), АО «Завод «Красный Якорь» (Барыкин Д.З.) и рекомендовать:

2.1. Проанализировать достоверность и полноту раскрываемой информации внесенной в автоматизированные системы, используемые Минэнерго России для расчета ИНФ.

2.2. Обеспечить исполнение показателей по установленным формам отраслевой отчетности для определения ИНФ.

2.3. Организовать взаимодействие и обратную связь со службами поддержки информационных автоматизированных систем для внесения корректной информации в отчетные формы для расчета ИНФ.

2.4. Представить в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области отчет по исполнению мероприятий пунктов 2.1., 2.2. и 2.3. настоящего протокола.

Срок – до 10 ноября 2023 г.

3. Принять к сведению ранее представленную информацию: Филиала ПАО «ОАК» - НАЗ «Сокол», ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод», ООО «Этна», ПАО «Заволжский моторный завод», ПАО «Завод «Красное Сормово», ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова» об эксплуатируемом электросетевом оборудовании с высшим классом напряжения 110 кВ.

4. Рекомендовать: Филиалу ПАО «ОАК» - НАЗ «Сокол» (Семенов В.М.), ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» (Князев С.Ю.), ООО «Этна» (Сысоева О.Н.), ПАО «Заволжский моторный завод» (Сахабиев И.И.), ПАО «Завод «Красное Сормово» (Першин М.Н.), ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова» (Гиниятов Н.Х.) раскрыть информацию по эксплуатируемому

электросетевому оборудованию в соответствии с требованиями Минэнерго России в автоматизированных системах.

Срок – незамедлительно.

III. О проведенных проверках готовности субъектов генерации (комбинированная выработка)

(Братыгин М.А.)


1. Принять к сведению информацию заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Братыгин М.А. о размещенных в Автоматизированной системе сбора и обработки информации о техническом состоянии объектов электроэнергетики и их оборудования (АС С и ОИ) сведениях о полученных ТЭЦ Нижегородской области паспортах готовности к отопительному сезону, выданных администрациями муниципальных образований Нижегородской области.

IV. Общие вопросы

(Горев В.А.)

1. Рекомендовать ТСО в рамках подготовки к работе в условиях низких температур наружного воздуха провести обходы и осмотры маслonaполненного оборудования.

Председатель



В.А.Горев