



ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области (на 17:00)

17 октября 2023 года

г. Нижний Новгород

№ Сл-329-869933/23

Председатель:

Министр энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Нижегородской области

М.Ю.Морозов

Ответственный секретарь:

начальник отдела электроэнергетики управления
энергетики министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Нижегородской
области

А.Н.Яценко

Присутствовали:

заместитель министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства нижегородской области

М.А.Братыгин

и.о. министра транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области

А.А.Ермолаев

заместитель главного диспетчера филиала
АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ

М.В.Колчин

заместитель начальника дирекции по
электросетевой деятельности ОАО «РЖД»
Горьковской дирекции по энергообеспечению
структурного подразделения «Трансэнерго»
филиала ОАО «Российские железные дороги»

А.П.Кузнецов

заместитель директора Департамента
региональной безопасности

С.В.Кулагин

заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» «Нижегородское

П.В.Милязев

ПМЭС»

и.о. министра внутренней региональной и
муниципальной политики Нижегородской
области

А.И.Симонов

заместитель директора ГКУ НО «ГУАД»

С.П.Тарасенко

заместитель генерального директора – директор
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» -
«Нижновэнерго»

Д.Г.Федоров

заместитель министра социальной политики
Нижегородской области

В.А.Цыганов

Представители муниципальных образований
Нижегородской области

1. О принятых мерах по восстановлению электроснабжения потребителей Нижегородской области, нарушенном вследствие неблагоприятных погодных условий 17 октября 2023 г.

(Кузнецов А.П., Морозов М.Ю., Милязев П.В., Федоров Д.Г.)

1. Принять к сведению информацию:

1.1. Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» «Нижегородское ПМЭС» об аварийном отключении ЛЭП 220кВ «Арзамасская – Бобыльская» (выявлен обрыв оптоволокну и гирлянды) и ориентировочном сроке ее восстановления – 12:00 18 октября 2023 г.

1.2. Филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» о задействованных в ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий 85 бригад и планируемом увеличении их количества до 112 единиц, в том числе за счет 15 дополнительных бригад из 5 соседних регионов (ориентировочное время их прибытия – 0:00 18 октября 2023 г.).

1.3. Горьковской дирекции по энергообеспечению – Трансэнерго – филиала ОАО «Российские железные дороги» о простое 3-х поездов (2-х в течение 5 часов, 1-го в течение 3 часов) в результате обесточивания контактной сети, о восстановлении к 17:00 17 октября 2023 г. электроснабжения контактной сети по нормальной схеме и железнодорожного сообщения.

2. Решили рекомендовать:

2.1. Администрациям муниципальных образований Нижегородской области усилить контроль за восстановлением электроснабжения социально-значимых объектов, в том числе с использованием резервных источников снабжения электрической энергией (далее - РИСЭ), и, в случае необходимости, подать заявки в адрес филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» на выделение дополнительных РИСЭ.

2.2. Филиалу ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижевоэнерго» (Федоров Д.Г.):

2.2.1. Выделить и установить РИСЭ по заявкам администраций муниципальных образований Нижегородской области.

2.2.2. Выполнить усиление бригад, задействованных в выполнении аварийно-восстановительных работ в распределительной сети 6(10) кВ, из расчета выделения на 1 линию не менее 1 бригады.

2.2.3. Направить в штаб по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области информацию о количестве отключенных от электроснабжения ЛЭП, количестве бригад, задействованных в выполнении аварийно-восстановительных работ, и их усилении за счет бригад, привлекаемых из соседних регионов, и мероприятиях, осуществляемых в рамках выполнения аварийно-восстановительных работ.

2.2.4. Завершить работы на ЛЭП 110 кВ «Бриляковская-1» и ЛЭП 110 кВ «Бриляковская-2», включить неповрежденную ЛЭП.

2.2.5. На ЛЭП 110 кВ «Лесогорская-1» и ЛЭП 110 кВ «Лесогорская-2» выделить поврежденные участки сети путем разреза шлейфов и ввести в работу неповрежденные участки.


2.2.6. На распределительной сети 6(10) кВ, присоединенной к ЛЭП, обозначенной в пп. 2.2.4. и 2.2.5 настоящего протокола, увеличить количество бригад с целью сокращения сроков поиска и устранения повреждений после включения подстанций 110 кВ, от которых запитаны обозначенные электросетевые объекты.

2.2.7. Предоставить информацию в штаб по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области:

- об обеспеченности РИСЭ и требуемом дополнительном их количестве;
- о задействованных в ликвидации последствий прохождения неблагоприятного атмосферного фронта сил и средств (с указанием привлеченных с соседних регионов).
- об организации взаимодействия (при необходимости) с территориальными электросетевыми компаниями по устранению аварий и обеспечению подъезда техники.

Срок – оперативно.

Председатель



М.Ю.Морозов